



PROGRAMME D'AUTOCONTROLE

EAU destinée à la CONSOMMATION HUMAINE

MESURES DE TERRAIN

CENTRE :	LANGUEDOC-ROUSSILLON	ETABLI PAR (TTE)	O. COLOMER	Visa :	
----------	----------------------	--------------------	------------	--------	--

code exploitation	Point de prélèvement et nature :		Nombre de paramètres ou menus analytiques à effectuer PAR AN																			
	eau brute : EB	eau distribuée : ED	Cl2 libre (3)	Cl2 total (3)	O ₃	CIO2 (3)	pH in-situ	TH	TA	TAC in-situ	NO ₃ ⁻	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻	Alu	Fe	Mn	Cu (2)	TURB	absorb. UV 254nm	µS/cm	Jar-test (4)	T °C (1)
eau en cours de traitement : ECT																						
SECTEUR HERAULT SUD																						
Communauté de Communes du Pays de l'Or	Usine de Vauguières	EB					52	12		12	12	12			12		52	52	12	52		52
	Mélange des Forages de Vauguières	EB					52	12		12	12	12			12		52	52	12	52		52
	Usine de Vauguières	ED				104	52	52		52	12	12		52	12		52	52	12	52		52
	Vauguières : sortie CAG (avant ClO2)	ECT											52						12			
	Vauguières : sortie des 3 décanteurs	ECT												12				12	12			
	Vauguières : sortie des 9 filtres à sable	ECT												12				12	12			
	Vauguières : sortie tour de préozonation	ECT			52														12			
	Vauguières : sortie tour d'ozonation n°1	ECT			52														12			
	Vauguières : sortie tour d'ozonation n°2	ECT			52														12			
	Vauguières : sortie tour d'ozonation n°3	ECT			52														12			
	Réseau Pérols : mairie	ED				52																
	Réseau Carnon : mairie	ED				52																
	Réseau Grande Motte : mairie	ED			alterner	26																
	Réseau Grande Motte : capitainerie	ED			alterner	26																
	Surpression Grande Motte : départ distrib.	ED				52	6															6
	Eau Traitée Surpression Jean Moulin	ED				52	6															6
	Réseau Mauguio : mairie	ED				52																
	Eau traitée Station de La Gastade	ED	52	52			6															6
	point témoin sur réseau Mudaison	ED	52	52																		
	point témoin sur réseau Candillargues	ED	52	52																		
	distribution Château Lansargues	ED	52	52			6															6
	point témoin sur réseau Lansargues	ED	52	52																		
	Départ distribution Surpression Palavas	ED				52	6															6
	rive droite Palavas : mairie	ED			alterner	26																
	rive gauche Palavas : C.A.T.	ED			alterner	26																

⁽¹⁾ la température est à prendre systématiquement en mesurant le pH.⁽²⁾ le cuivre doit être mesuré en cas d'injection de Sulfate de Cuivre à la Méjanelle.⁽³⁾ périodicité normale, hors plan Vigipirate.⁽⁴⁾ périodicité normale, hors augmentation brutale de la turbidité d'eau brute et problème de floculation.