

Libellé Installation	Libellé Emplacement	Libellé Equipement	Code Intervention	Libellé Intervention	Date d'exécution du travail	Commentaire RI
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1022125791	Nettoyage	01/02/16	
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1022113785	Nettoyage cuve	02/02/16	02/02/2016 17:17:54-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve .tres sale.debouchage pompe p1.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1022113492	Débouchage P1 et P2 lors du nettoyage de la cuve	03/02/16	03/02/2016 16:57:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1023067719	NETTOYAGE PR	11/05/16	
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Ouvrage de Stockage	Cuve acier	1022751076	NETTOYAGE PR	11/05/16	11/05/2016 14:18:03-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve.dem/rem pompe p2.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1023411430	Contrôle annuel endress + hausser.	13/06/16	14/06/2016 14:17:16-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1023438530	Nettoyage PR	10/08/16	10/08/2016 13:30:21-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve. Beaucoup de filasse.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Accessoire de Levage	Portique	1024117437	Contrôle Véritas levage électrique baraudage	08/09/16	09/09/2016 14:05:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1024164077	dépannage P2 en défaut	16/09/16	16/09/2016 10:50:24-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 en défaut .dem/rem x2.pr à nettoyer. Chiffon dans roue.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Ouvrage de Stockage	Cuve acier	1024171028	nettoyage cuve	16/09/16	19/09/2016 13:55:58-LAYDET KEVIN-Ok
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Sonde TROP Plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1024208194	Tests essais et simulations de la sonde ultrasons trop plein	21/09/16	21/09/2016 15:17:53-GICQUEL PATRICK-Vérification de la chaîne de mesure RAS
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Sonde TROP Plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1024299931	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	30/09/16	30/09/2016 14:20:13-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024449641	Contrôle poste suite appel Brunei	21/10/16	22/10/2016 09:06:08-LABEAUME THIERRY-Poste sans problème
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1024281026	A- Nettoyage PR	16/11/16	16/11/2016 14:20:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1024607444	Nettoyage	16/11/16	
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1025197383	Nettoyage	19/01/17	
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1024912131	A- Nettoyage PR	20/01/17	20/01/2017 12:17:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1022122420	Dépannage niveau bache 1 et 2 différents	02/02/16	02/02/2016 17:17:54-LABEAUME THIERRY-Poire niveau tres bas coincée.PR tres sale.clapuse a nettoyer.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1022219176	Visite des locaux et équipements avec 3M et entretises pour appel d'offre	09/02/16	10/02/2016 11:10:39-DEHOUGH JEROME-Local pompes très sale,filasse croûte d'eaux usées,clapuse qui fuit....
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1022253166	Dépannage clapuse	16/02/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1022253185	Visite avec 3M et entretises rdv 14h30 au PR Castelnau	16/02/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020671938	Livraison de 25T de Nutriox avec Yara	19/02/16	20/02/2016 17:00:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1022486813	supression racines peuplier,nettoyage autour et dans le PR	07/03/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1022517609	Contrôle et point amélioration système callebottis	08/03/16	09/03/2016 17:24:48-DEHOUGH JEROME-Prise photos et caractéristiques équipements callebottis,cuves,poutres,vannes motorisées
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 3	Electropompe Submersible	1022923816	Dépannage pompe en défaut	25/04/16	29/04/2016 16:58:22-LAYDET KEVIN- Probleme de temperature sonde 3
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1022983061	Niveau d'appel sonde bassin 2	26/04/16	27/04/2016 19:11:19-DEHOUGH JEROME- Contrôle ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 3	Electropompe Submersible	1023004794	Dépannage pompe en défaut	29/04/16	29/04/2016 18:15:15-GATTOUSSI EDDY- Probleme sur p3 : sonde temperature assidue
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 3	Electropompe Submersible	1023052371	Prendre contact avec Mr Martin d'ABS pour pb température	09/05/16	09/05/2016 17:13:26-LAYDET KEVIN-Tete de pompe a demonte si voir problème de cable ou sonde
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 1	Cuve	1022478521	NETTOYAGE PR SOUS TRAITES	30/05/16	31/05/2016 13:08:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage callebottis et debut cuve 1 p1 p2
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 2	Cuve	1022478522	NETTOYAGE PR SOUS TRAITES	31/05/16	01/06/2016 07:37:14-DUQUESNE CHRISTOPHE- Changement cuve sur bassin 2 intervention pour travaux a venir sur cuve callebottis
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1022751111	Nettoyage PR Sous/Traité	01/06/16	01/06/2016 17:55:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fin p3 debouchage ouverture vannes remise en service
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 3	Electropompe Submersible	1023196265	Test shunt suite problème température	01/06/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve	1023303042	Remplissage	02/06/16	02/06/2016 18:17:00-LAYDET KEVIN-Ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 1	Cuve	1023250434	Aide aux manoeuvres pour nettoyage SOMES	02/06/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1023411152	Contrôle annuel endress + hausser	13/06/16	14/06/2016 14:16:13-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1023411622	Contrôle annuel endress + hausser.	14/06/16	14/06/2016 14:18:08-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1023578994	Default pompage. Default pompes et 1 et 2 et 3 zéro.	03/07/16	04/07/2016 10:06:02-NAVONE GUILHEM-Remise en route
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023765960	Installation GE et Nettoyage cellule transfo à 8h30 par SPIE	19/07/16	26/07/2016 17:32:09-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement sur GE Locawatt 350kva à 9h00.nettoyage cellule transfo entr Soie.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023765960	Installation GE et Nettoyage cellule transfo à 8h30 par SPIE	20/07/16	26/07/2016 17:32:09-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement sur GE Locawatt 350kva à 9h00.nettoyage cellule transfo entr Soie.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023765960	Installation GE et Nettoyage cellule transfo à 8h30 par SPIE	21/07/16	26/07/2016 17:32:09-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement sur GE Locawatt 350kva à 9h00.nettoyage cellule transfo entr Soie.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023765960	Installation GE et Nettoyage cellule transfo à 8h30 par SPIE	22/07/16	26/07/2016 17:32:09-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement sur GE Locawatt 350kva à 9h00.nettoyage cellule transfo entr Soie.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023765960	Installation GE et Nettoyage cellule transfo à 8h30 par SPIE	23/07/16	26/07/2016 17:32:09-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement sur GE Locawatt 350kva à 9h00.nettoyage cellule transfo entr Soie.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023765960	Installation GE et Nettoyage cellule transfo à 8h30 par SPIE	24/07/16	26/07/2016 17:32:09-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement sur GE Locawatt 350kva à 9h00.nettoyage cellule transfo entr Soie.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023765960	Installation GE et Nettoyage cellule transfo à 8h30 par SPIE	25/07/16	26/07/2016 17:32:09-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement sur GE Locawatt 350kva à 9h00.nettoyage cellule transfo entr Soie.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023765960	Installation GE et Nettoyage cellule transfo à 8h30 par SPIE	26/07/16	26/07/2016 17:32:09-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement sur GE Locawatt 350kva à 9h00.nettoyage cellule transfo entr Soie.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1023824104	Contrôle surface callebottis	27/07/16	27/07/2016 19:26:19-DEHOUGH JEROME-Callebottis submergé lors du dernier orage, plaques en travers
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 2	Electropompe Submersible	1023905839	Debit pompe2 trop faible.	10/08/16	10/08/2016 18:07:21-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2=Pas bouchée. Remise en fonctionnement toujours pas de debit= a voir! pompe sur arrêt (fermeture vanne refou)
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1023905011	Verif injection	10/08/16	10/08/2016 16:07:40-LAYDET KEVIN-Nettoyage cressine aspiration
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1023898039	Finir instal Vide-cave	11/08/16	12/08/2016 19:47:25-LAYDET KEVIN-Pose pied d assise dn 65 et pompe de courpouyan. remonté en diam 76 puis 88.9 sur bride dn80 et joint de demontage avec bride reduction 80 /100 .pose poire et coffret sectionnelle au palier.et reprise armoire
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1023898039	Finir instal Vide-cave	12/08/16	12/08/2016 19:47:25-LAYDET KEVIN-Pose pied d assise dn 65 et pompe de courpouyan. remonté en diam 76 puis 88.9 sur bride dn80 et joint de demontage avec bride reduction 80 /100 .pose poire et coffret sectionnelle au palier.et reprise armoire
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve	1023938901	Livraison de nutriox avec Yara	18/08/16	19/08/2016 08:09:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1023438570	Nettoyage PR Sous/Traité	12/09/16	14/09/2016 10:58:08-LAYDET KEVIN-Nettoyage cuve1 remise en service cuve1. Pb sonde2
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1023438570	Nettoyage PR Sous/Traité	13/09/16	14/09/2016 10:58:08-LAYDET KEVIN-Nettoyage cuve1 remise en service cuve1. Pb sonde2
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe Doseuse 1	Electropompe à Membranes	1024151199	Contrôle si injection correcte	13/09/16	13/09/2016 16:57:57-LAYDET KEVIN-Nettoyage de la cressine.injection ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 2	Electropompe Submersible	1024158543	dépannage P2 faible débit	14/09/16	14/09/2016 18:41:00-LAYDET KEVIN-Probleme de debit
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 2	Cuve	1024163895	nettoyage callebottis,cuve 1,cuve2	15/09/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 2	Electropompe Submersible	1024163916	Dépannage P2 débit seulement de 80m3/h	15/09/16	15/09/2016 19:21:05-LAYDET KEVIN-Debouchage Pvc trouvé
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024229161	Point nettoyage SOMES	19/09/16	23/09/2016 14:19:14-DEHOUGH JEROME-Nettoyage locaux à continuer demain
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 2	Cuve	1024184977	Fin nettoyage cuve 2 avec SOMES,nettoyer locaux	19/09/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024198650	Contrôle après nettoyage	20/09/16	21/09/2016 09:07:50-DEHOUGH JEROME-Prise photos des équipements,nettoyage fond local pompes, acquit défaut P3 ,mis sur fonctionnement cuves communes
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024195451	Nettoyage du palier	20/09/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Bâtiment / Local	Local	1024185316	rangement locaux avant visite	20/09/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Mesure de Niveau Trop Plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1024259225	Essais et simulations de la sonde ultrasons du trop plein	23/09/16	23/09/2016 14:19:43-GICQUEL PATRICK-Vérification de la chaîne de mesure de la sonde ultrasons du trop plein

CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Mesure de Niveau Trop Plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1024248869	Contrôle annuel CEREG.	26/09/16	26/09/2016 14:12:53-MATHIEU GUILHEM-Ok. Modification P 605 ac v 8999.9 mm nv v 8928 mm. RAS.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024304611	visite avec entreprise Boisson pour réalisation devis remplacement plateforme	30/09/16	01/10/2016 09:06:05-DEHOUGH JEROME-Rajout sur le devis des trappes agitateurs ,à voir pb d'extinction du projecteur cuve!!!
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024304177	Dépannage projecteur cuve qui s'éteint régulièrement	07/10/16	07/10/2016 16:51:51-DUQUESNE CHRISTOPHE- Demontage du projo sous echelle quartz a remplacer
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024443312	Contrôle à 15h30 suite niveau sonde qui montent régulièrement depuis 9h	20/10/16	21/10/2016 09:06:56-DEHOUGH JEROME-pompage correct P1 en service et 280m3/h de débit,contrôle collecteur Draye RAS, Contrôle arrivée de Boudes RAS, PB sur arrivée de Castelnau,vérification collecteur Clinique du parc RAS, à suivre demain le niveau commence à baisser
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024449313	Niveau appel	21/10/16	21/10/2016 19:32:35-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste suite niveau appel. Contrôle tampon refolement =ok (Trop arrivée.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024485601	Réunion point sur futur travaux de raccordement refolement avec 3M et SADE	26/10/16	27/10/2016 09:05:08-DEHOUGH JEROME-Possibilité de mettre en place des camions sur la plateforme et de pomper dans le regard côté ancien cymodrome le temps du raccordement
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024505456	Contrôle si possibilité de planifier remplacement servo_moteur après inondati	28/10/16	29/10/2016 09:14:07-DEHOUGH JEROME-Callebotis débottés ,beaucoup de graisse et filasses, il faut attendre le prochain nettoyage SOMES
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe Doseuse 1	Electropompe à Membranes	1024505032	Relance injection nutrix	04/11/16	04/11/2016 14:10:18-DUQUESNE CHRISTOPHE- Nettoyage crosipne réamorçage
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Canalisation Refoulement Général	Canalisation	1024505033	Graissage vannes refolements DN 300 et 600 dans regard 1000X1000 pour furtures	04/11/16	04/11/2016 14:10:18-DUQUESNE CHRISTOPHE- Graissage manip fuite. Reprise ouverture tampon
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024642519	Réunion avec 3M ,EGIS,OTV et responsable sécurité	08/11/16	21/11/2016 15:16:10-DEHOUGH JEROME-Visite de tous les locaux, chambre de vannes avec fuite sur adaptateur
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 3	Electropompe Submersible	1024591571	débouchage P3	14/11/16	14/11/2016 19:11:19-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p3 . contrôle aspi+ tuyau refolement =ras . débouchage tuyau purge. Débit =240 m3.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Monorail	Monorail	1024608850	rdv 8h15 contrôle de 2 IPN de levage	19/11/16	19/11/2016 16:00:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024655965	point bloc secours dans cuve hs	24/11/16	24/11/2016 13:06:52-LABEAUME THIERRY-Bloc de secours hs,changeement de celui -ci.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024680904	rdv 9h30 avec Mrs Vajou 0612875134 et Campagnol pour visite chaudronnerie	24/11/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024680905	Remplacement bloc secours	25/11/16	25/11/2016 07:44:22-LABEAUME THIERRY-Déjà rempli
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024722506	POINT avec SADE réparation adaptateur qui fuit sur vanne DN600	01/12/16	01/12/2016 11:27:24-DEHOUGH JEROME-D'après SADE il faut terrasser pour manipuler le matériel,peut-être arrêter le PR ,voir si tige lifetée prise dans vanne DN600?
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024766805	point avec équipe SADE suite travaux dans la nuit du 7 au 8 déc	05/12/16	07/12/2016 10:44:05-DEHOUGH JEROME-point avec Martin début de la coupure tuyau amiante 2h le 8 déc, GDF doit faire un point demain si tuyau de gaz extéint, le chantier devrait finir vers 0h30
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024767343	Essais vidange	05/12/16	07/12/2016 10:48:32-LABEAUME THIERRY-Vidange refolement
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024768326	Point chantier refolement DN600 avec SADE	06/12/16	07/12/2016 11:00:06-DEHOUGH JEROME - terrassement en cours ,prise photos,demain GRDF doit contrôler le tuyau de gaz, début du chantier pour nous le 8 déc vers 1h.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024774848	Point avant chantier raccordement DN600 par SADE vers 2h du matin ce 8 déc	07/12/16	07/12/2016 19:11:30-DEHOUGH JEROME-Prises photos du terrassement, tous les locaux et extérieur du PR
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024794929	point après raccordement refolement DN 600 et déviation DN300 actuel	08/12/16	09/12/2016 09:59:11-DEHOUGH JEROME-équipe en cours de remplissage fouilles conduites au terrassement et sur PR Clôture endommagée par camion ,affaissement du goudron point photos
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Canalisation Refoulement Général	Canalisation	1024766142	Oi rdv 1h pour Travaux SADE raccordement refolement DN 600,contact 3M Mr Jouan	08/12/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve	1024809086	Oi livraison 12.5T de nutrix avec yara	13/12/16	13/12/2016 15:24:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-12t.5 portail aligné
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024996411	Rdv avec SADE pour futur travaux suintements vanne DN600	16/12/16	30/12/2016 21:42:10-DEHOUGH JEROME-Il faudra démonter les tiges filettées une par une , pour les écrous no problem , pour les tiges c'est pas sûr!! beaucoup de rouille. Pour suspendre le tuyau ils n'auront pas à ouvrir la dalle,il faut réparer le portail percé par un camion d.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024865961	mise en place sonde conductivité avec Rémi	16/12/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024660791	A- Nettoyage PR Sous/Traité	20/12/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1024917475	Nettoyage	22/12/16	22/12/2016 17:18:14-GATTOUSSI EDDY-Fuite vanne de liaison et vanne b1 b2
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 1	Cuve	1024206654	6M- NETTOYAGE PR SOUS TRAITES	26/12/16	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025005524	Automatsme p3	02/01/17	02/01/2017 15:18:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Reint automate contrôle bon fonctionnement p1p2p3
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 3	Electropompe Submersible	1024998853	relance P3	03/01/17	03/01/2017 12:26:45-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025085303	Démontage Remontage clapuse	06/01/17	06/01/2017 18:37:49-LAYDET KEVIN-Tourné compteur pose Clapuse et nettoyage
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025085019	Remontage clapuse,nettoyage coffret clapuse,nettoyage locaux,réglage flotteur v.	10/01/17	10/01/2017 12:26:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Mesure de Niveau Cuve	Mesure de Niveau Pizométrique	1025091517	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	11/01/17	11/01/2017 20:38:57-GATTOUSSI EDDY-Ras
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe Doseuse 1	Electropompe à Membranes	1025169801	Arrêt injection suite gel	19/01/17	19/01/2017 18:22:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve	1025172817	Mettre en place cadenas sur dépotage	19/01/17	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025251693	Tournée avec yara	26/01/17	26/01/2017 18:42:14-LAYDET KEVIN-Estagnol Castelnau le Les salaisons vendanges
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Equipements Hydrauliques D600	Accessoires hydrauliques	1025262511	rdv avec SADE pour démontage tiges filettées refolement vanne DN600,fair un po	31/01/17	31/01/2017 19:21:01-LABEAUME THIERRY-Ouverture pour entreprise Sade. Futur chantier refolement.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Equipements Hydrauliques D600	Accessoires hydrauliques	1025277833	Rdv à 8h15,ouverture portail et trappe vanne refolement à SADE pour remplacemen	02/02/17	02/02/2017 21:43:58-LABEAUME THIERRY-Ouverture entreprise Sade
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe Doseuse 1	Electropompe à Membranes	1025429616	Relance injection nutrix	16/02/17	17/02/2017 08:26:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-Relance réamorçage
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Transfert	Electropompe Vide-Cave	1025460669	dépannage refolement vide-cave débotté	20/02/17	20/02/2017 19:05:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle vide cave suite appel Mr Debouch,raccord bride débotté,installation à reprendre et à modifier.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Transfert	Electropompe Vide-Cave	1025462918	Réparation refolement vide-cave	21/02/17	23/02/2017 18:05:39-LAYDET KEVIN-Réparé prévoir trouvé un clapet anti belier
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Transfert	Electropompe Vide-Cave	1025462918	Réparation refolement vide-cave	23/02/17	23/02/2017 18:05:39-LAYDET KEVIN-Réparé prévoir trouvé un clapet anti belier
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025509670	Contrôle début chantier réhabilitation	24/02/17	24/02/2017 19:06:53-DEHOUGH JEROME-le futur ballon 3500 L est stocké sur la plateforme extérieure , un échafaudage a été installé sur le plancher inférieur palan électrique côté pompes,attention qu'il ne bloque pas les trappes d'accès, un point de levage a été déposé de
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Bâtiment / Local	Local	1025510648	Nettoyage bas du local pompes	27/02/17	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Dispositif Anti-Bélier	Ballon Anti-Bélier	1025543861	Contrôle si vanne d'isolement ballon anti-bélier et clapuse de secours fonctionn	03/03/17	03/03/2017 11:24:34-LABEAUME THIERRY-Manuvre vanne ballon anti belier (ouverte) + vanne clapuse (fermée.). Contrôle chantier palan avec Languedoc Industrie.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Dispositif Anti-Bélier	Ballon Anti-Bélier	1025520793	Contrôle si vanne d'isolement ballon anti-bélier et clapuse de secours fonctionn	03/03/17	03/03/2017 11:24:21-LABEAUME THIERRY-Déjà remplie
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025564824	Contrôle nouveaux rail et palan électrique	06/03/17	06/03/2017 19:12:01-DEHOUGH JEROME-manque tampon de butée, câble télécommande trop court, prise photos du chantier et nettoyage SOMES
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Bâtiment / Local	Local	1025558359	Nettoyage des locaux	07/03/17	07/03/2017 12:09:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ras
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Palan	Palan Electrique	1025558367	Contrôle des nouveaux rail et palan palan	07/03/17	07/03/2017 12:09:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ras
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Agitateur Cuve 1	Agitateur Immersé	1025558355	Remettre en service les agitateurs si possible	07/03/17	07/03/2017 11:20:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ras préparation nettoyage pr somes Prudence Filasses
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025570433	Nettoyage somes	07/03/17	07/03/2017 11:28:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pb sur p3 fuite Fermeture vanne vidange bache 2 pour nettoyage
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve	1025558944	Livraison 9T de nutrix avec Yara	07/03/17	07/03/2017 19:00:31-LABEAUME THIERRY- Remplissage cuve nutrix (pleine)
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025564880	Récupérer ancien IPN et palan	07/03/17	07/03/2017 20:39:01-LABEAUME THIERRY-Récup matériel.(Ancien palan + IPN).Récup vieilles clapuses refolement clapiers.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025578332	contrôle nettoyage SOMES et travaux réhabilitation rail et palan par Campagnol	08/03/17	08/03/2017 09:27:08-DEHOUGH JEROME-Cuve 2 en cours de nettoyage , manque tampon sur butée rail palan vu avec OTV, serge de a mail à la tête, demain on testera avec le détecteur d'ampoules
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025578361	Nettoyage fin bache 2 remise en service p3	08/03/17	08/03/2017 09:27:21-DUQUESNE CHRISTOPHE- Nettoyage pr somes
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 1	Cuve	1025582729	Isolément Cuve 1 pour nettoyage SOMES	09/03/17	09/03/2017 17:24:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok

CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1025594116	Remise en service pr	09/03/17	09/03/2017 16:16:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fin de nettoyage et remise en eau
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 2	Cuve	1025564879	isolement cuve 2 pour nettoyage	09/03/17	09/03/2017 09:14:00-LAYDET KEVIN-Ok fuite p3 sous volute et basculement
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 1	Cuve	1025587428	Remise en service cuve 1 après nettoyage avec SOMES	10/03/17	10/03/2017 17:24:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ras
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Dispositif Anti-Bélier	Ballon Anti-Bélier	1025615976	Rdv 8h pour isoler le ballon et mise en service clapuse	14/03/17	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Ouvrage de Stockage	Cuve béton	1021901711	NETTOYAGE PR	18/01/16	19/01/2016 10:29:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1021968498	Nettoyage	18/01/16	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1022273282	Livraison 25t de Nutriox avec Yara	19/02/16	20/02/2016 16:44:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1022612269	Contrôle caclage avec FAUCHET,rdv au Pont Trinquat	24/03/16	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1022797182	Relance injection	13/04/16	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1022797300	arrêt du PR pour travaux hydrocurage	13/04/16	13/04/2016 18:04:33-LAYDET KEVIN-Ok
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1023102138	NETTOYAGE PR	18/05/16	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1022751106	Nettoyage PR	20/05/16	20/05/2016 17:25:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Cuve	Cuve	1023306703	livraison de nutriox avec Yara	06/06/16	07/06/2016 07:37:54-LABEAUME THIERRY-Remplissage des 2 Cuves. (Problème camion livreur. Remplissage par le haut du camion)
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1023413960	Contrôle annuel endress + hausser.	14/06/16	14/06/2016 16:11:07-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Cuve	Cuve	1023635744	Livraison de nutriox	20/07/16	20/07/2016 18:48:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Cuve	Cuve	1023735943	Livraison nitrate de calcium 3 tonnes	20/07/16	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1023438527	Nettoyage PR	10/08/16	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1023438566	Nettoyage PR	10/08/16	10/08/2016 13:28:55-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve..manque 1 caoutchouc sur une barre de guidage.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Cuve	Cuve	1023938887	Livraison de nutriox avec yara	18/08/16	19/08/2016 08:09:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1023990332	Baisser l'injection de nutriox	25/08/16	25/08/2016 18:20:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Passé de 40 a 20 pls controle injection
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Accessoire de Levage	Portique	1024089763	Contrôle levage,élec,bareaudage et pression	07/09/16	07/09/2016 19:32:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Mesure trop plein sur lame mince	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1024198652	Vérification de la chaîne de mesure.	20/09/16	21/09/2016 09:07:51-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Mesure trop plein sur lame mince	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1024299014	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	30/09/16	30/09/2016 12:11:03-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1024528783	Nettoyage	03/11/16	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1024281025	A- Nettoyage PR	04/11/16	04/11/2016 14:10:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Cuve	Cuve	1024680812	livraison de 3T de Nutriox	25/11/16	25/11/2016 14:54:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Cuve	Cuve	1025016717	Livraison de 3T de nutriox avec Yara	05/01/17	05/01/2017 12:24:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Cuve	Cuve	1025091511	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	11/01/17	11/01/2017 18:12:14-GATTOUSSI EDDY-Ras
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1025161021	Relevé compteurs	15/01/17	16/01/2017 09:27:11-LABEAUME THIERRY-Relevé compteurs à closade / valloin/ Val aux vignes/fesquet/ Castelnau
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Pompe 1	Motopompe Submersible	1025167067	Contrôle état huile, câble, volute et roue P1	17/01/17	17/01/2017 18:14:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Pompe 2	Motopompe Submersible	1025167135	Contrôle état huile, câble, volute et roue P2	17/01/17	17/01/2017 18:14:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait photo volute percée
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1024912128	A- Nettoyage PR	17/01/17	17/01/2017 18:14:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1024912089	A- Nettoyage PR	17/01/17	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1025169117	Arrêt injection suite gel	19/01/17	20/01/2017 12:17:18 - INT. RENFORT. 9-INTERIM -9-Nettoyage du pr avec Eric Grousset. Pr très sale
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025273878	Nettoyage chambre ventouse sur terre-plein 300m au-dessus du PR et dépanner la v	31/01/17	31/01/2017 19:16:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Photos pris découverte tampon clapuse fessquet 2.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1025278121	Pompe+nettoyage regard pour prendre mesure	31/01/17	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025279974	Nettoyage chambre clapuse découverte hier,prendre photos et dimension, attention	02/02/17	02/02/2017 18:36:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Prise de photo diamètre 160. Pas de vanne.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1025381667	Défaut pompage et niv d'appel signalé par Eddy	10/02/17	10/02/2017 14:12:20-DEHOUGH JEROME-A mon arrivée,le technicien d'Hydraustab était en train de faire des essais de pression, j'étais au courant pour l'intervention d'hier mais pas celle d'aujourd'hui!!!
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1025429881	Relance injection nutriox	17/02/17	17/02/2017 17:11:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1025575089	Pomper refoulement+charrier	07/03/17	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025564610	remplacement ventouse avec hydro après terrassement RDL	07/03/17	07/03/2017 20:38:50-LABEAUME THIERRY-Remplacement vanuse mise en place vanne dn100.(Mise en place bride réductrice dn100 // dn80)
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Cuve	Cuve	1025558876	rdv vers 8h15 pour Livraison 3T de Nutriox avec Yara	07/03/17	07/03/2017 19:00:31-LABEAUME THIERRY-Remplissage cuves nutriox (2 m3)
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025564887	Prendre photos de la mise en place ventouse	07/03/17	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1025578862	Point chantier après terrassement RDL de lundi et remplacement ventouse refoule	08/03/17	08/03/2017 10:17:47-DEHOUGH JEROME-intervention du mardi 07 mars ,pb la ventouse fut à voir, prise photos
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1025596552	Point travaux clapuses refoulements Closades et Fesquet	09/03/17	09/03/2017 20:42:03-DEHOUGH JEROME-Prise video fonctionnement clapuse closades et terrassement
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025582693	Remplacement ventouse neuve pour eau potable par clapuse neuve	09/03/17	09/03/2017 15:08:12-LABEAUME THIERRY-Remplacement vannuse eau potable par vannuse eau usée.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025564907	gestion arrêt closades pour remplacement ventouse	09/03/17	09/03/2017 09:13:59-LAYDET KEVIN-Ok
GRABELS - PR MOSSON	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1022131852	Defaut secteur.	02/02/16	02/02/2016 17:32:01-LABEAUME THIERRY-Coupure adf pendant 1 heure. Remise en fonctionnement.
GRABELS - PR MOSSON			1022182614	Nettoyage cuve	08/02/16	
GRABELS - PR MOSSON	Ouvrage de Stockage	Cuve béton	1021901709	NETTOYAGE PR	08/02/16	09/02/2016 10:26:49-LABEAUME THIERRY-Pr pas tres sale.
GRABELS - PR MOSSON			1022225959	Prog soifné pour passage com en gsm	10/02/16	11/02/2016 11:06:01-NAVONE GUILHEM-OK. Pb ligne rtc
GRABELS - PR MOSSON			1022295959	Remplacement ou dépannage commutateur P1	19/02/16	20/02/2016 16:58:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait
GRABELS - PR MOSSON	Pompe 1	Motopompe Submersible	1022320325	Remplacement ou dépannage commutateur P1	23/02/16	23/02/2016 16:24:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait plus controle
GRABELS - PR MOSSON			1022587357	Coupure EDF entre 9h et 10h30,16h et 17h	22/03/16	22/03/2016 17:53:25-LABEAUME THIERRY-Coupure =Ok pas de débordement
GRABELS - PR MOSSON			1022690820	Nettoyage PR	04/05/16	04/05/2016 15:40:49-GROUSSET ERIC-A reporter
GRABELS - PR MOSSON			1022690941	Nettoyage PR	06/05/16	06/05/2016 11:36:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait
GRABELS - PR MOSSON	Ouvrage de Stockage	Cuve béton	1022650811	NETTOYAGE PR	09/05/16	09/05/2016 17:12:24-LAYDET KEVIN-Ok
GRABELS - PR MOSSON	Groupe Electrogène	Moteur	1023371520	Point GE avec Neoler Mr Duguy	09/06/16	
GRABELS - PR MOSSON			1023414465	Contrôle annuel endress + hausser.	14/06/16	14/06/2016 17:11:09-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
GRABELS - PR MOSSON	Débitmètre Refoulement	Débitmètre	1024262948	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	27/09/16	27/09/2016 14:17:29-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
GRABELS - PR MOSSON	Mesure Trop Plein	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1024262949	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	27/09/16	27/09/2016 14:17:29-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
GRABELS - PR MOSSON			1024398500	Contrôle suite inondation	14/10/16	14/10/2016 16:45:29-LAYDET KEVIN-Route inaccessible
GRABELS - PR MOSSON	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024464504	Defaut pompe p2	24/10/16	25/10/2016 09:06:06-LABEAUME THIERRY-Acquit défaut pompe p2. Contrôle pompage = ok
GRABELS - PR MOSSON	Pompe 2	Motopompe Submersible	1024462031	Dépannage P2 en défaut	25/10/16	26/10/2016 08:42:36-LABEAUME THIERRY-Déjà fait la veille.
GRABELS - PR MOSSON	Groupe Electrogène	Moteur	1024465971	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	29/10/16	29/10/2016 19:23:05-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/11/2016 08:41:52-LABEAUME THIERRY-Non fait 19/11/2016 10:42:35-LABEAUME THIERRY-Pas fait
GRABELS - PR MOSSON	Groupe Electrogène	Moteur	1024465971	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	11/11/16	29/10/2016 19:23:05-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/11/2016 08:41:52-LABEAUME THIERRY-Non fait 19/11/2016 10:42:35-LABEAUME THIERRY-Pas fait
GRABELS - PR MOSSON			1023908495	A- Nettoyage PR	11/11/16	12/11/2016 08:43:19-LABEAUME THIERRY-Cuve très sale. Beaucoup de gravier .nettoyage chambre de vanne
GRABELS - PR MOSSON			1024603442	rdv travaux suppression transfo et mise en place câble souterrain avec COOP ST	15/11/16	16/11/2016 09:07:04-DEHOUGH JEROME-Visite du chantier en cours , ils doivent finaliser les travaux en fin d'année, j'ai averti Neoler pour le GE non raccordé
GRABELS - PR MOSSON	Groupe Electrogène	Moteur	1024465971	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	18/11/16	29/10/2016 19:23:05-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/11/2016 08:41:52-LABEAUME THIERRY-Non fait 19/11/2016 10:42:35-LABEAUME THIERRY-Pas fait
GRABELS - PR MOSSON	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024767468	Débit pompes trop faibles	05/12/16	07/12/2016 10:49:30-LABEAUME THIERRY-Inversion phases. (entreprise neoler)
GRABELS - PR MOSSON	Accessoire de Levage	Potence	1024772565	Mettre en place potence amovible REID Lifting pour levage pompes	08/12/16	09/12/2016 11:21:11-LABEAUME THIERRY-Apport nouvelle potence /étude pour fixation pieds de potence

GRABELS - PR MOSSON	Groupe Electrogène	Moteur	1024772575	Rdv à 9h avec Neoler pour test GE (disjonction,P1 et P2) point éclairage	08/12/16	09/12/2016 11:19:38-LABEAUME THIERRY-Essais en GE ne tient pas la charge de la pompe
GRABELS - PR MOSSON	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024790880	Rdv 11h Présence suite travaux de raccordement nouvelle alimentation électrique	09/12/16	09/12/2016 17:27:53-LABEAUME THIERRY- Raccordement nouveau disjoncteur.arret du poste 40mm
GRABELS - PR MOSSON			1024809948	Pose support	12/12/16	12/12/2016 18:34:13-LAYDET KEVIN-Pose support poteaux
GRABELS - PR MOSSON	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024806780	Test mise en place démarreur sur pompe pour démarrage GE	14/12/16	14/12/2016 18:25:14-LABEAUME THIERRY-Essais démarreur sur pompe p.lavec GE=ok.prevoir emplacement pour celui-ci
GRABELS - PR MOSSON			1024996405	Prise caractéristiques GE	22/12/16	30/12/2016 21:42:08-DEHOUCJ JEROME-Accès par le chemin très difficile ,chemin défoncé , prise photos pour 3M, prise photos du site et caractéristiques GE
GRABELS - PR MOSSON			1024996412	relève cpts	28/12/16	30/12/2016 21:42:11-DEHOUCJ JEROME-relève cpts, prises caractéristiques moteur GE, chemin très difficile
GRABELS - PR MOSSON	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1025096558	Analyse et dépannage alarme défaut séquence disparition	11/01/17	11/01/2017 12:14:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vu
GRABELS - PR MOSSON	Groupe Electrogène	Moteur	1025147643	Cablage démarreur sur pompe pour test GE lundi 16/01 avec NEOLER	15/01/17	16/01/2017 09:16:10-LABEAUME THIERRY-Déjà remplie sur OI devis démarreur
GRABELS - PR MOSSON	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1025128899	Devis démarreur pour pompes suite pb de démarrage GE	15/01/17	16/01/2017 09:16:24-LABEAUME THIERRY-Devis démarreur+ cablage de celui-ci
GRABELS - PR MOSSON	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1025180370	Pompes ne fonctionnent pas sur GE.	18/01/17	18/01/2017 17:28:10-LABEAUME THIERRY-Mise en place démarreur sur pompe=ok
GRABELS - PR MOSSON	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1025239660	Modification câblage armoire pour limiter la marche à une pompe lors du fonction	26/01/17	
GRABELS - PR MOSSON			1025239661	nettoyage extérieur et locaux ,démonter l'ancien sofel S10,voir la fermeture de	26/01/17	26/01/2017 21:41:15-LABEAUME THIERRY-Nettoyage local +extérieur autour bâtât.
GRABELS - PR MOSSON			1025053468	A- Nettoyage PR	23/02/17	24/02/2017 08:14:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage en deux fois beaucoup d'arrivée
GRABELS - PR MOSSON			1025053178	A- Nettoyage PR	23/02/17	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1021892684	Nettoyage désableur,cuve 1 et 2	11/01/16	12/01/2016 10:09:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait repavage nettoyage abord dem p3 bouchon armoire dégradé
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1021904519	Dessableur et pr	11/01/16	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1022243023	Default secteur	14/02/16	15/02/2016 11:08:59-NAVONE GUILHEM-Coupeure edf. Remise en
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1022716565	Poste niveau appel suite démarrage de la pompe trop tard.	03/04/16	04/04/2016 08:07:47-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement sur 2 pompes pour vidanger les cuves,nettoyage des poires.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1022784845	Nettoyage poire	10/04/16	11/04/2016 08:06:59-GATTOUSSI EDDY-Inter suite niveau d'appel
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1022791795	Problème de poire	10/04/16	11/04/2016 12:06:25-GATTOUSSI EDDY-Prevoir remplacement poire de mise en marche urgent
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	regulateur	Paires de niveaux	1022786738	Dépannage flotteur hs	11/04/16	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1023116648	Niveau appel	13/05/16	14/05/2016 08:06:02-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste=Ok.debit pompe p3=60 m3= Ok.nettoyage poires.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Groupe Electrogène	Moteur	1023371692	Point GE avec Neoler Mr Duguy	09/06/16	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Sonde	sonde ultra son	1023479851	Remplacement sonde us par deux sondes piezo	22/06/16	23/06/2016 14:50:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1023479834	Remplacement P1	22/06/16	23/06/2016 14:50:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1023043836	Nettoyage PR	22/06/16	23/06/2016 14:50:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1023043783	Nettoyage PR	22/06/16	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pluviomètre	Pluviomètre	1023734675	Contrôle et nettoyage.	21/07/16	21/07/2016 17:11:15-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024003977	Point sur analyse fonctionnelle	31/08/16	31/08/2016 13:49:43-DUQUESNE CHRISTOPHE-A revoir
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pluviomètre	Pluviomètre	1024116965	Vérification de la mesure.	08/09/16	08/09/2016 14:22:27-MATHIEU GUILHEM-Simulation 250 ml 12.4 mm. OK. Voi maintenant le lerne.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Accessoire de Levage	Portique	1024117513	Contrôle Véritas levage électrique baraudage	09/09/16	09/09/2016 14:08:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ras
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Accessoire de Levage	Portique	1024117522	Contrôle Véritas levage électrique baraudage	09/09/16	09/09/2016 14:05:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Armoire en chantier
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1024146249	Alarme Niveau d'appel	12/09/16	12/09/2016 14:16:24-DEHOUCJ JEROME-une seule pompe suite armoire inondée, câble PC portable hs connexion emporta, contrôle ok
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pluviomètre	Pluviomètre	1024229162	Vérification de la chaîne de mesure.	23/09/16	23/09/2016 14:19:15-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS. Simulation 12.5 (résultat 12.2)
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pluviomètre	Pluviomètre	1024252559	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	26/09/16	26/09/2016 19:16:59-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024477583	remplacement armoire électrique chantier F953A	27/10/16	28/10/2016 08:40:53-GATTOUSSI EDDY-Reste a faire : confilg s550 + test et divers cablage. Prevoir installation de oulotte...
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1024505455	Depose repose armoire elec cablage	28/10/16	29/10/2016 09:14:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Armoire ge et cablage
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Groupe Electrogène	Moteur	1024465982	Contrôle niv.fuel,évaluer les litres à commander	29/10/16	29/10/2016 19:23:06-LABEAUME THIERRY-Non fait,plus de cuve . 19/11/2016 10:42:36-LABEAUME THIERRY-Pas fait (nouveau GE)
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1024511731	Remplacement	31/10/16	02/11/2016 09:05:05-GATTOUSSI EDDY- Rensouvellement vide cuve nettoyage chantier nettoyage local. Une sonde piezo hs sur les deux. S550 non assainissement. Pr sur mode dégradé, en attente d'un retour de l'icom
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024544426	test nouvelles informations armoire élec	08/11/16	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1024544424	paramétrage sofel	08/11/16	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024544626	test nouvelles informations armoire élec	09/11/16	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Groupe Electrogène	Moteur	1024465982	Contrôle niv.fuel,évaluer les litres à commander	11/11/16	29/10/2016 19:23:06-LABEAUME THIERRY-Non fait,plus de cuve . 19/11/2016 10:42:36-LABEAUME THIERRY-Pas fait (nouveau GE)
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1024515567	A- Nettoyage PR	15/11/16	15/11/2016 19:01:31-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr et dessableur
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1023908421	A- Nettoyage PR	15/11/16	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1024608638	débouchage P3 et récupération références	17/11/16	17/11/2016 15:57:40-LABEAUME THIERRY-Dem / rem pompe p3 : retrait flasse derrière la roue. Reprise réglage de celle-ci
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Groupe Electrogène	Moteur	1024465982	Contrôle niv.fuel,évaluer les litres à commander	18/11/16	29/10/2016 19:23:06-LABEAUME THIERRY-Non fait,plus de cuve . 19/11/2016 10:42:36-LABEAUME THIERRY-Pas fait (nouveau GE)
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1024642563	Défaut secteur	19/11/16	21/11/2016 15:16:34-DEHOUCJ JEROME-Contrôle secteur réenclenché point complet de tout le Pr
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1024996410	Réception GE avec NEOLER Mr Duguy	19/12/16	30/12/2016 21:42:10-DEHOUCJ JEROME-pb pas de fuel, bidouille de Mr Duguy avec un bidon de fuel dans sa voiture,pb lors de la disjonction les pges ne démarrent pas et lors du réenclenchement P1,P2,P3 démarrent en même temps
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1024996400	relève cpts	28/12/16	30/12/2016 21:42:06-DEHOUCJ JEROME-relève cpts, porte fosse coupure ouverte!!!,clôture endommagée depuis inondations 2014,cpt EDF hs,déchets et détritus devant PR, chemin à reprendre, caractéristiques GE PRISIS.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1025098572	Programmation	09/01/17	09/01/2017 18:35:08-GATTOUSSI EDDY-Travaux pour service performance
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1025094587	Vérification de la programmation et de la mesure.	09/01/17	09/01/2017 14:36:13-MATHIEU GUILHEM-Modification du paramétrage bilan 5, h et j pluviomètre et refoulement. Vérification du seuil de déversement 1,99.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pluviomètre	Pluviomètre	1025121698	Contrôle de la mesure après modification Lerne. 1 pulse égale 0,1 mm.	10/01/17	10/01/2017 14:22:03-MATHIEU GUILHEM-Simulation 250 ml. Vérification demain dans le Lerne.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Groupe Electrogène	Génératrice	1025128896	Mettre du fioul dans cuve GE pour test de lundi avec NEOLER	11/01/17	11/01/2017 16:10:34-LABEAUME THIERRY-Apport gaz oil reservoir GE.(60littres)
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Groupe Electrogène	Moteur	1025159522	Rdv 9h pour test GE avec NEOLER	16/01/17	17/01/2017 09:42:45-LABEAUME THIERRY-Essais nouveau GE.modif câblage pour essai.modif prévue pour fixation pôt échappement/ radiateur/info électrique
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pluviomètre	Pluviomètre	1025171866	Mettre antigel.	17/01/17	17/01/2017 16:27:48-MATHIEU GUILHEM-Nettoyage du pluviomètre et 0.25 ci d'arbolet
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Mesure trop Plein	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1025171865	Simulation 250 ml.	17/01/17	17/01/2017 16:27:48-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Groupe Electrogène	Moteur	1025167140	Cablage contact fonctionnement GE	18/01/17	18/01/2017 17:17:55-LABEAUME THIERRY-Récup démarreur chez Rexel.cablage de celui-ci
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1025201649	A- Nettoyage PR	22/02/17	22/02/2017 17:08:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1025139975	A- Nettoyage PR	22/02/17	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Porte / Portail	Cloture / Portail	1025460494	Fermeture portail désableur à reprendre	24/02/17	24/02/2017 19:03:06-LABEAUME THIERRY-Reprise portail+ clôture local poste.reprise portail désableur.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1025593894	RVL T 2017 Chiffrage hydraulique pompes, collecteur refoulement, vannes et clapet	10/03/17	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1025630748	Devis et schem	15/03/17	

LATTES - PR CARREFOUR			1021917849	Nettoyage	12/01/16	
LATTES - PR CARREFOUR			1021892752	Nettoyage cuve et point situation avec camion	13/01/16	13/01/2016 16:46:58-NAVONE GUILHEM-Fait
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1022784104	Contrôle injection nutrix	08/04/16	08/04/2016 18:21:03-LABEAUME THIERRY-Acquit default,contrôle injection nutrix,mise en place sonde.
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1023313788	Dépannage P2 en défaut	08/06/16	08/06/2016 19:23:26-LABEAUME THIERRY-Pompe bouchée au centre ,nettoyage des poires.
LATTES - PR CARREFOUR			1023749777	Default secteur orage	24/07/16	25/07/2016 09:06:41-DUQUESNE CHRISTOPHE- Reenclenchement ok pluie
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1023905010	Vérification injection	10/08/16	10/08/2016 16:07:40-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR CARREFOUR	Huissierie Diverse	Huissierie Diverse	1024156395	Test levage potence	13/09/16	13/09/2016 17:16:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test de levage pour 200kg. 1 goujon mal fixe au sol. A reprendre sinon mise a l'arrêt levage.
LATTES - PR CARREFOUR			1024206671	A- Nettoyage PR	12/10/16	12/10/2016 14:04:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR CARREFOUR			1023272813	Nettoyage PR	12/10/16	
LATTES - PR CARREFOUR			1024511781	Reenclenchement	01/11/16	02/11/2016 09:06:15-GATTOUSSI EDDY-Remise en service p1 suite défaut thermique. Prévoir nettoyage armoire
LATTES - PR CARREFOUR	Cuve extérieure ~1000L	Cuve	1024564371	Livraison de 10T de nutrix avec yara	09/11/16	09/11/2016 19:29:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Temps rentrée en ri
LATTES - PR CARREFOUR			1024566214	Remplissage nitrate	09/11/16	09/11/2016 14:17:56-DUQUESNE CHRISTOPHE- Contrôle injection nettoyage poires
LATTES - PR CARREFOUR	Cuve extérieure ~1000L	Cuve	1024718310	Livraison de 2.5T avec yara	02/12/16	02/12/2016 11:13:24-LABEAUME THIERRY-Cuves pleines
LATTES - PR CARREFOUR	Cuve extérieure ~1000L	Cuve	1024718403	Livraison de 2.5T avec yara	02/12/16	02/12/2016 11:13:24-LABEAUME THIERRY- Remplissage cuves= toutes pleines
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1024775931	Dépannage P2 en défaut	08/12/16	09/12/2016 11:22:46-LABEAUME THIERRY- Démontage/rem pompe p2(bouchier au centre)
LATTES - PR CARREFOUR			1024897703	Démontage Remontage	20/12/16	20/12/2016 17:43:32-GATTOUSSI EDDY-P2 défaut prévoir démontage et remplacement bornier puissance p2
LATTES - PR CARREFOUR			1024917450	Démontage Remontage	22/12/16	22/12/2016 17:18:02-GATTOUSSI EDDY-Dem rem. p2
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1024949284	Dépannage P2 en défaut	27/12/16	29/12/2016 09:24:48-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR CARREFOUR			1024660777	A- Nettoyage PR	27/12/16	27/12/2016 18:11:47-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1024949284	Dépannage P2 en défaut	28/12/16	29/12/2016 09:24:48-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR CARREFOUR	Cuve extérieure ~1000L	Cuve	1025090827	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	09/01/17	09/01/2017 18:24:58-GATTOUSSI EDDY-Ras
LATTES - PR CARREFOUR	Cuve extérieure ~1000L	Cuve	1025172722	Mettre en place cadenas sur dépotage	19/01/17	
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1025169726	Arrêt injection suite gel	19/01/17	
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1025429747	Relance injection nutrix	17/02/17	17/02/2017 19:01:46-GATTOUSSI EDDY-Tario
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1025429747	Relance injection nutrix	21/02/17	17/02/2017 19:01:46-GATTOUSSI EDDY-Tario
LATTES - PR DE L'EUROPE	Mesure de Niveau trop plein	Mesure de Niveau Pézométrique	1022111278	Livraison de valeurs de hauteur.	29/01/16	29/01/2016 18:22:40-MATHIEU GUILHEM- Remplacement de la sonde.
LATTES - PR DE L'EUROPE			1022324941	Usure de 25t de nutrix avec Yara	23/02/16	
LATTES - PR DE L'EUROPE			1022354391	Contrôle injection nutrix	24/02/16	24/02/2016 17:18:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
LATTES - PR DE L'EUROPE	Bâche	Bâche	1022112771	NETTOYAGE PR	01/03/16	
LATTES - PR DE L'EUROPE			1022430885	Nettoyage du PR	02/03/16	
LATTES - PR DE L'EUROPE			1022479317	Démontage Remontage p1 p2 p3	02/03/16	03/03/2016 17:40:11-LAYDET KEVIN- Présence Filasses poste à refaire nettoyer
LATTES - PR DE L'EUROPE			1022488651	Nettoyage pr	03/03/16	
LATTES - PR DE L'EUROPE	Cuve ~5000L	Cuve	1023250427	Livraison nutrix	31/05/16	31/05/2016 19:16:13-LABEAUME THIERRY-Cuve pleine
LATTES - PR DE L'EUROPE			1023383715	Contrôle annuel endress + hausser.	09/06/16	09/06/2016 17:21:13-MATHIEU GUILHEM-RAS.
LATTES - PR DE L'EUROPE	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1023635763	Remplacement P2 Chantier F947A	20/07/16	20/07/2016 18:48:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR DE L'EUROPE			1023272867	Nettoyage PR	20/07/16	20/07/2016 18:48:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR DE L'EUROPE			1023717021	Nettoyage	20/07/16	
LATTES - PR DE L'EUROPE	Cuve ~5000L	Cuve	1023951661	Livraison nutrix avec Yara	19/08/16	19/08/2016 10:16:43-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR DE L'EUROPE	Potence Amovible	Potence Amovible	1024117738	Contrôle vérifas levage électrique baraudage	09/09/16	09/09/2016 14:08:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pied potence cuve 1 rouille.
LATTES - PR DE L'EUROPE	Débitmètre Déstase	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1024276104	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	28/09/16	28/09/2016 14:14:48-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
LATTES - PR DE L'EUROPE	Mesure de Niveau trop plein	Mesure de Niveau Pézométrique	1024276106	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	28/09/16	28/09/2016 14:14:48-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
LATTES - PR DE L'EUROPE	Détecteur de niveau	Jeu de Détecteurs de Niveau Poires	1024423847	défaul niv d'appel	18/10/16	19/10/2016 09:06:33-DEHOUGH JEROME-appel à 3h,3h30 et 4h, ras après contrôle ,toujours beaucoup d'eau après les inondation mis mode orage GP
LATTES - PR DE L'EUROPE			1024206609	A- Nettoyage PR	19/10/16	19/10/2016 14:22:02-GROUSSET ERIC-A reporter
LATTES - PR DE L'EUROPE	Cuve ~5000L	Cuve	1024414791	Livraison de 11T DE NUTRIX	20/10/16	
LATTES - PR DE L'EUROPE			1024660779	A- Nettoyage PR	27/12/16	29/12/2016 09:24:48-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR DE L'EUROPE			1024660779	A- Nettoyage PR	28/12/16	29/12/2016 09:24:48-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR DE L'EUROPE			1024965609	Relève compteur commune lattes	29/12/16	29/12/2016 13:17:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Relève compteur pr eau EDF pompes commune lattes
LATTES - PR DE L'EUROPE	Cuve ~5000L	Cuve	1025091013	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	09/01/17	09/01/2017 18:26:04-GATTOUSSI EDDY-Ras
LATTES - PR DE L'EUROPE	Cuve ~5000L	Cuve	1025172733	Mettre en place cadenas sur dépotage	19/01/17	
LATTES - PR DE L'EUROPE	Pompe Doseuse	Pompe doseuse Nitrate Calcium	1025169741	Arrêt injection suite gel	19/01/17	20/01/2017 12:17:18- INT_ RENFORT_9 INTERIM_9- Le local est rempli d'eau a nettoyé pour voir le problème
LATTES - PR DE L'EUROPE			1025254211	Verif fonctionnement	27/01/17	
LATTES - PR DE L'EUROPE	Télétransmission	Poste de Télégestion Autonome RTC	1025263055	Dépannage défaut batterie Sofrel	30/01/17	
LATTES - PR DE L'EUROPE	Pompe Doseuse	Pompe doseuse Nitrate Calcium	1025458199	contrôle si relance injection effectuée	21/02/17	21/02/2017 17:14:18-GATTOUSSI EDDY-Ok mais plus de nutrix. Arrêt pompe sur niveau bas
LATTES - PR DE L'EUROPE	Cuve ~5000L	Cuve	1025510488	Livraison 11T de nutrix avec yara	27/02/17	27/02/2017 13:21:36-LABEAUME THIERRY- Remplissage cuve nutrix= cuve pleine,prevoir démontage injection nutrix.
LATTES - PR DE L'EUROPE	Pompe Doseuse	Pompe doseuse Nitrate Calcium	1025511025	Débouchage pompe doseuse	28/02/17	28/02/2017 18:15:08-LABEAUME THIERRY-Contrôle crepine aspi nutrix.. Amorçage pompe nutrix.. Vidange sol local cuve nutrix.
LATTES - PR LE PONTIL			1021833956	Pompe 2 ne vide pas	04/01/16	04/01/2016 16:43:35-NAVONE GUILHEM-Arret des pompes. Relance + contrôle débit ok
LATTES - PR LE PONTIL	Clapet 2	Clapet à Boule	1022044957	Dépannage clapet P2	25/01/16	
LATTES - PR LE PONTIL			1022131063	Réparation guidage manœuvre vanne tampon arrivée	10/02/16	11/02/2016 10:38:58-LAYDET KEVIN-Préparé.
LATTES - PR LE PONTIL			1022306847	Nettoyage PR	18/03/16	18/03/2016 18:06:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR LE PONTIL			1022365598	Nettoyage PR	18/03/16	18/03/2016 15:28:25-GROUSSET ERIC-Entretien hydro et dépotage
LATTES - PR LE PONTIL			1022803218	Heures bilan pompe	12/04/16	12/04/2016 18:13:21-DUQUESNE CHRISTOPHE- Pompe dessamorce contrôle rmpcuve nutrix
LATTES - PR LE PONTIL			1022825942	Pompe 2 reamorage pb	15/04/16	15/04/2016 18:21:23-DUQUESNE CHRISTOPHE- Reamorage controle clapet clapuse réparation fuite compteur d eau controle nitrate fluitteur
LATTES - PR LE PONTIL	Clapet 2	Clapet à Boule	1022827820	Remplacement du clapet DN 150	18/04/16	18/04/2016 14:11:20-LAYDET KEVIN-Ok changé et remplacement tige fileté du joint de démontage
LATTES - PR LE PONTIL	Pompe de Relèvement 3	Motopompe Submersible	1022923818	Dépannage pompe en défaut	25/04/16	
LATTES - PR LE PONTIL	Cuve ~ 5000L	Cuve	1023250428	Livraison Nutrix	31/05/16	31/05/2016 19:16:13-LABEAUME THIERRY-Cuve pleine
LATTES - PR LE PONTIL	Agitateur	Agitateur Immérgé	1023635765	Remise en service agitateur N°2	20/07/16	20/07/2016 18:48:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Elle n est plus sur place
LATTES - PR LE PONTIL	Télétransmission	Poste de Télégestion Autonome RTC	1023635747	Remplacer batterie sofrel	20/07/16	20/07/2016 18:48:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR LE PONTIL			1023272868	Nettoyage PR	20/07/16	20/07/2016 18:48:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait nettoyage clapuse clapet font du bruit
LATTES - PR LE PONTIL			1023272817	Nettoyage PR	20/07/16	
LATTES - PR LE PONTIL			1023735044	Réparation vanne arrivé bache 2	20/07/16	21/07/2016 19:11:37-LAYDET KEVIN-Changement carré de manœuvre et guide de barre de manœuvre
LATTES - PR LE PONTIL			1024101736	Pomper pour maintenir le fil d eau	06/09/16	
LATTES - PR LE PONTIL	Potence Amovible	Potence Amovible	1024117727	Contrôle vérifas levage électrique baraudage	09/09/16	09/09/2016 14:08:55-DUQUESNE CHRISTOPHE- Potence voir fixation pour levage
LATTES - PR LE PONTIL	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1024193251	Vérification chaîne de mesure.	20/09/16	20/09/2016 14:11:27-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
LATTES - PR LE PONTIL	Débitmètre By-Pass	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1024278856	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	28/09/16	28/09/2016 17:12:03-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
LATTES - PR LE PONTIL	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1024278855	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	28/09/16	28/09/2016 17:12:03-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS. Attention la sonde de trop plein n est pas déclarée dans PICR.
LATTES - PR LE PONTIL	Cuve ~ 5000L	Cuve	1024414794	Livraison de 9T de nutrix	20/10/16	
LATTES - PR LE PONTIL			1023948600	A- Nettoyage PR	08/11/16	08/11/2016 16:52:13-DUQUESNE CHRISTOPHE- Nettoyage alarmes vanne laisse passer bassin 2 ballonnage controle vanne a regler
LATTES - PR LE PONTIL			1024554271	Nettoyage	08/11/16	
LATTES - PR LE PONTIL	Cuve ~ 5000L	Cuve	1025091342	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	09/01/17	09/01/2017 18:26:04-GATTOUSSI EDDY-Ras
LATTES - PR LE PONTIL	Pompe Doseuse	Pompe à Pistons-Membranes	1025169744	Arrêt injection suite gel	19/01/17	
LATTES - PR LE PONTIL	Cuve ~ 5000L	Cuve	1025172738	Mettre en place cadenas sur dépotage	19/01/17	
LATTES - PR LE PONTIL			1025211180	Reenclenchement défaut pompage	21/01/17	23/01/2017 09:39:47-LAYDET KEVIN-Configuration a voir

LATTES - PR LE PONTIL			1025273462	Niv débordement toutes les 5 min	30/01/17	30/01/2017 21:48:55-DEHOUGH JEROME-Test débit de chaque pompe environ 110 m3/h ok , beaucoup d'eaux parasites , point complet photos des équipements , mise alarme sans appel
LATTES - PR LE PONTIL	Pompe Doseuse	Pompe à Pistons-Membranes	1025429763	Relance injection nutriox	17/02/17	
LATTES - PR LE PONTIL	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1025510644	Dépannage "P3 prend le relais de P2"	27/02/17	27/02/2017 17:13:16-GATTOUSSI EDDY-Ras
LATTES - PR MAURIN			1022324945	Livraison 25t de nutriox avec Yara	23/02/16	
LATTES - PR MAURIN			1022354392	Contrôle nutriox injection	24/02/16	24/02/2016 17:18:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
LATTES - PR MAURIN			1022306845	Nettoyage PR	18/03/16	18/03/2016 18:06:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR MAURIN			1022365597	Nettoyage PR	18/03/16	
LATTES - PR MAURIN			1022659683	Niveau d'appel sonde	26/03/16	29/03/2016 08:06:18-DEHOUGH JEROME-Commande marche/arrêt pour modifier le niveau
LATTES - PR MAURIN	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1022675965	Defaut pompe p1	29/03/16	29/03/2016 18:11:46-LABEAUME THIERRY-Acquit défaut pompe p1
LATTES - PR MAURIN	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1022676035	Defaut pompage.	29/03/16	30/03/2016 06:05:07-LABEAUME THIERRY-Relais temporisé presence tension=hs.(a remplacer)
LATTES - PR MAURIN	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1022716395	Niveau appel	03/04/16	04/04/2016 08:06:42-LABEAUME THIERRY-Probleme sur sonde de niveau.acquit .defaut .reglage.a suivre.
LATTES - PR MAURIN	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1023117618	Niveau appel	14/05/16	17/05/2016 08:06:09-LABEAUME THIERRY-Poste tourne a sec-probleme sonde
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1023250424	livraison de 25T de Nutriox	27/05/16	31/05/2016 19:16:10-LABEAUME THIERRY-Livraison nutriox= OK. 2 Cuves pleines.
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1023250424	livraison de 25T de Nutriox	28/05/16	31/05/2016 19:16:10-LABEAUME THIERRY-Livraison nutriox= OK. 2 Cuves pleines.
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1023250424	livraison de 25T de Nutriox	29/05/16	31/05/2016 19:16:10-LABEAUME THIERRY-Livraison nutriox= OK. 2 Cuves pleines.
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1023250424	livraison de 25T de Nutriox	30/05/16	31/05/2016 19:16:10-LABEAUME THIERRY-Livraison nutriox= OK. 2 Cuves pleines.
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1023250424	livraison de 25T de Nutriox	31/05/16	31/05/2016 19:16:10-LABEAUME THIERRY-Livraison nutriox= OK. 2 Cuves pleines.
LATTES - PR MAURIN			1023423916	Contrôle annuel endress + hausser.	15/06/16	16/06/2016 06:06:03-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
LATTES - PR MAURIN			1023272815	Nettoyage PR	13/07/16	
LATTES - PR MAURIN	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1023635565	Remplacement P2 F948A	13/07/16	13/07/2016 18:49:06-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR MAURIN			1023717482	Remplissage nutriox	20/07/16	20/07/2016 19:21:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-25 tonnes en heures sup pb d horaires livraison
LATTES - PR MAURIN			1023749999	Contrôle sonde pression	24/07/16	25/07/2016 09:07:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Demontage. La sonde est piquetée
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1023951666	Livraison nutriox avec Yara	19/08/16	19/08/2016 10:16:43-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR MAURIN	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024071412	Mise en place capteur de pression dans chambre de vanne après l'avori vidange	05/09/16	06/09/2016 08:24:49-GATTOUSSI EDDY-Ras
LATTES - PR MAURIN	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024158749	Dépannage défaut secteur	14/09/16	15/09/2016 08:27:12-LABEAUME THIERRY-Poste fonctionnement en auto sur sofrel.mise en mode dégradé sur pompe p1.prevoir dépannage
LATTES - PR MAURIN			1024158437	Prog sofrel	14/09/16	14/09/2016 11:07:05-NAVONE GUILHEM-Modif prog pour enregistrement niveau capteur pression débitmètre refoulement
LATTES - PR MAURIN	Potence Amovible	Potence Amovible	1024117664	Contrôle vértias levage électrique baraudage	15/09/16	15/09/2016 14:27:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cmu 300 test elec ok dépannage défaut dégradé
LATTES - PR MAURIN	Potence Amovible	Potence Amovible	1024164351	contrôle levage,elec,baraudage	16/09/16	16/09/2016 14:29:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ras
LATTES - PR MAURIN	Télétransmission	Poste de Télégestion Autonome RTC	1024164202	Dépannage mode dégradé	16/09/16	16/09/2016 14:29:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Defaut automate
LATTES - PR MAURIN	Télétransmission	Poste de Télégestion Autonome RTC	1024174507	dépannage mode automatique par 5550	16/09/16	19/09/2016 13:55:24-LAYDET KEVIN-Mode automatique remis en service.et verication
LATTES - PR MAURIN	Mesure de Niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1024193250	Vérification de la chaîne de mesure.	20/09/16	20/09/2016 14:11:26-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
LATTES - PR MAURIN			1024268728	défaut communication	27/09/16	28/09/2016 09:06:12-DEHOUGH JEROME-test communication en envoyant des alarmes ok
LATTES - PR MAURIN	Débitmètre	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1024278857	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	28/09/16	28/09/2016 17:12:04-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
LATTES - PR MAURIN	Mesure de Niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1024278858	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	28/09/16	28/09/2016 17:12:04-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS. Attention la sonde de trop plein n est pas déclarée.
LATTES - PR MAURIN			1024326343	Plus de com	03/10/16	03/10/2016 19:37:08-NAVONE GUILHEM-Test sur place. Pb ligne téléphonique. Appel pour dépannage. Pb prog sofrel
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1024464643	Livraison de 25T de nutriox	25/10/16	25/10/2016 14:05:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR MAURIN			1023948598	A- Nettoyage PR	08/11/16	08/11/2016 16:52:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage
LATTES - PR MAURIN			1023948497	A- Nettoyage PR	08/11/16	
LATTES - PR MAURIN	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024594363	dépannage défaut secteur	14/11/16	14/11/2016 19:11:20-LABEAUME THIERRY-Probleme commande pompes. (Acquit du sofrel)=redémarrage des pompes.A surveiller.
LATTES - PR MAURIN			1024965607	Relève compteur commune Maurin	29/12/16	29/12/2016 13:17:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Relève compteur pr eau EDF pompes de la commune de Maurin.
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1025091374	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	11/01/17	11/01/2017 18:12:14-GATTOUSSI EDDY-Ras
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1025172789	Mettre en place cadenas sur dépotage	19/01/17	
LATTES - PR MAURIN	Pompe Doseuse 1	Motopompe à Membranes	1025429766	Relance injection nutriox	17/02/17	17/02/2017 20:29:45-GATTOUSSI EDDY-Tario
LATTES - PR MAURIN	Pompe Doseuse 1	Motopompe à Membranes	1025460468	Relance injection nutriox	21/02/17	
LATTES - PR MAURIN	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1025451670	Point sur défaut réarmement disjoncteur EDF suite à défaut secteur le 23/08/15 p	21/02/17	
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1025510491	livraison 14T de nutriox avec yara	27/02/17	27/02/2017 13:21:37-LABEAUME THIERRY-Remplissage cuves nutriox = 2 cuves au 3/4 pleines.
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1021833926	Pompe 1 en défaut	04/01/16	04/01/2016 16:43:18-NAVONE GUILHEM-Fait tourner la tenners. Pompe a démonter.
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1021843661	Nettoyage cuve et débouchage P1	07/01/16	08/01/2016 10:02:38-NAVONE GUILHEM-Fait
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1021884334	Point équipements suite Nettoyage cuve	07/01/16	08/01/2016 10:09:40-DEHOUGH JEROME-Nettoyage flissas sur têtes de pompes,prise photos,anciennes barres et équerres à suprimr,pb largeur portal,capteur h2s à dû être sous l'eau
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1021883589	Nettoyage pr et depotage hydro à lunel	07/01/16	
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1022185346	Dépannage défaut P1	10/02/16	10/02/2016 18:00:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deplacement sonde a remplacer. Dem rem pompe pas bouchée probleme sur cable a suite
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1022223742	Defaut pompe p1	10/02/16	10/02/2016 18:22:19-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe p1 .reprise sonde .a suivre!
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1022253167	Démontage P1 pour contrôle câble suite pompe en défaut	17/02/16	20/02/2016 16:51:29-GATTOUSSI EDDY-Pompe a meiera manque a contrôler câble
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1022310157	Remplacement	19/02/16	20/02/2016 18:01:59-GATTOUSSI EDDY-Test cable pompe. Hs. Attente réception cable en commande chez xylem voir l.c.urnac.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 3	Motopompe Submersible	1022479226	Démontage Remontage	02/03/16	
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1022494307	Réencenchement	06/03/16	07/03/2016 12:07:53-GATTOUSSI EDDY-Interv suite défaut secteur. Pb sur circuit 24v. Cable de la poire niveau bas arracher par l'agitateur. Pevoir remplacement de la poire
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1022511724	Poire nb casse dem rem vanuse casé	07/03/16	08/03/2016 18:13:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement poire. Dem rem vanuse manque goupille.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Dispositif Anti-Bélier	Clapet Anti-Bélier	1022513275	Dépannage clapuse	10/03/16	11/03/2016 13:06:07-LAYDET KEVIN-Démontage et pose de goupilles manquantes.remontage clausse ok
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1022481426	Remplacement du câble hs	10/03/16	
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1022365595	Nettoyage PR	22/03/16	22/03/2016 15:19:56-GROUSSET ERIC-Et depotage hydro à lunel (flissas)
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1022306844	Nettoyage PR	24/03/16	
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Télétransmission	Poste de Télégestion Autonome RTC	1022897765	dépannage ligne pas de transmission	21/04/16	21/04/2016 15:33:50-LABEAUME THIERRY-Contrôle ligne rts-ras de tension
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Débitmètre	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1023049775	Pb sofrel	04/05/16	04/05/2016 12:06:17-GICQUEL PATRICK-Débitmètre fct impossibilité de se connecter au Sofrel avec pc par contre vérification des connexions ok
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1023376772	Contrôle annuel endress +hausser.	09/06/16	09/06/2016 13:21:25-MATHIEU GUILHEM-RAS.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Bâche	Bâche	1022987369	NETTOYAGE PR	06/07/16	
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Mesure de Niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1023602267	Mise en place sonde radar chantier Y965A	07/07/16	
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Mesure de Niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1023605551	Paramétrage nouvelle sonde radar Vêga chantier Y965A	07/07/16	
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1023602177	Dépannage P1 en défaut	07/07/16	07/07/2016 15:00:07-LAYDET KEVIN-Ok Présence Flissas
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Bâche	Bâche	1022987368	NETTOYAGE PR	07/07/16	
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Dispositif Anti-Bélier	Clapet Anti-Bélier	1023609880	Dépannage clapuse défectueuse	07/07/16	07/07/2016 18:37:39-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1023672339	Defaut pompage	17/07/16	18/07/2016 08:06:41-LABEAUME THIERRY-Poire niveau des amorçage =hs.shunt de celle ci . contrôle =ok
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 3	Motopompe Submersible	1023750417	Dépannage P3 temps de marche imortant	26/07/16	26/07/2016 19:26:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Bâche	Bâche	1023635770	colmatage contre mauvaises odeurs	26/07/16	

LATTES - PR PORT ARIANE 2	Bâche	Bâche	1023635770	colmatage contre mauvaises odeurs	28/07/16
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Bâche	Bâche	1023787002	Suite colmatage trappes causes mauvaises odeurs	29/07/16
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Débitmètre	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1024071420	Mise en place capteur de pression sur refoulement dans chambre de vaine	06/09/16
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1024110186	Configuration module Bai	07/09/16 18:11:14-GATTOUSSI EDDY-Configuration lodule Bai suite installation capteur de pression
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Potence Amovible	Potence Amovible	1024117847	Contrôle vértas levage électrique baraudage	12/09/16 13/09/2016 08:35:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ensemble de levage inadapté elec ok
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1024158435	Prog soifrel	14/09/16 14/09/2016 11:07:04-NAVONE GUILHEM-Débitmètre refoulement Niveau bâche Capteur pression
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1024183120	impossible aux services de lattes d'accéder au poste pluvial	16/09/16 17/09/2016 09:06:18-DEHOUGH JEROME-cadenas remis en série
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Mesure de Niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1024140979	Rdv pour relevés TOPO avec: Entreprise Bilicki vertousses à 8h:30au PR Ariane 2 nuit	29/09/16 30/09/2016 08:39:49-LABEAUME THIERRY-Relevés topographiques
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1024112660	A- Nettoyage PR	11/10/16 11/10/2016 16:43:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Beaucoup de filices en gros morceau arret poste pontil Europe 2h remise en service
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1024112572	A- Nettoyage PR	11/10/16
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1024373908	Nettoyage	11/10/16
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1024368126	Dépannage P1 en défaut	12/10/16 12/10/2016 14:04:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cable manque phase
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Agitateur	Agitateur Immergé	1024395119	Augmenter le temps de marche de l'agitateur	13/10/16 14/10/2016 08:48:07-GATTOUSSI EDDY-Inutile de faire une OI pour si peu
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1024377346	Remplacement morceau de câble hs	13/10/16 13/10/2016 14:24:52-LABEAUME THIERRY-Reprise câble pompe p1 - câblage et essais ok
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1024426300	dépannage défaut P1	19/10/16 19/10/2016 16:51:54-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1024701111	Dépannage P1 en défaut	29/11/16 30/11/2016 08:15:21-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée prévoir démontage
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1024720439	Débouchage P1	02/12/16 02/12/2016 17:15:43-LABEAUME THIERRY-Pompe pleine de flisse
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1024865940	dépannage P1 en défaut	16/12/16
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1025145396	Nettoyage pr +dépotage hydro à step de lunel	12/01/17
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1024781400	A- Nettoyage PR	12/01/17 12/01/2017 21:31:15-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve/ chambre arrêée.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1025263054	Dépannage P1 en défaut	30/01/17
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1025314815	Dépannage déf P1 et contrôle	03/02/17 04/02/2017 15:31:24-LAYDET KEVIN-Chambre d inspection présence de liquide.pompe ramené
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1025334200	Défaut pompe p1	05/02/17 07/02/2017 13:21:52-LABEAUME THIERRY-Acquit défaut pompe p1.voyant leaquage sur miniklas . Prévoir expertise.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Agitateur	Agitateur Immergé	1025388031	Dépannage agitateur en défaut.	14/02/17
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Agitateur	Agitateur Immergé	1025409062	Dépannage agitateur en défaut	17/02/17
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1025552349	Finir mise en place garniture P1	03/03/17 03/03/2017 20:31:40-LABEAUME THIERRY-Changement pièces pompe p1
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1024781317	A- Nettoyage PR	08/03/17 08/03/2017 15:14:02-GROSSET ERIC-Nettoyage pr +dépotage hydro à step de lunel
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1025559734	mise en place P1 réparée,démontage vanne arrivée hs, découpe barres ancien naine	09/03/17 09/03/2017 15:08:11-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Agitateur	Agitateur Immergé	1025618872	Dépannage agitateur en défaut	14/03/17 14/03/2017 15:14:11-LAYDET KEVIN-Réencenchement thermique
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1022061314	Nettoyage	25/01/16
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Ouvrage de Stockage 2	Cuve béton 2	1020639070	NETTOYAGE PR	25/01/16 26/01/2016 10:09:38-LAYDET KEVIN-Ok
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Pompe 1	Motopompe Submersible	1022787082	Contrôle pompe en défaut	11/04/16 11/04/2016 14:11:22-LAYDET KEVIN-Poste a nettoyer pour démontage
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1022802093	Pomper la surface	12/04/16
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1022983060	Alarme mémoire soifrel défaut?	27/04/16 27/04/2016 19:11:19-DEHOUGH JEROME-Contrôle: n'a pas lieu de m'appeler, à changer dans le paramétrage des séquences d'appel
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1023010995	Revoir le paramétrage séquences d'appel et alarmes	06/05/16 09/05/2016 09:30:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1023053911	Contrôler le paramétrage suite appel sur téléphone astreinte déf batterie pleine	06/05/16 09/05/2016 09:30:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Cuve de Rétention	Cuve	1023306679	Livraison de nutrix avec Yara	06/06/16 07/06/2016 07:37:54-LABEAUME THIERRY-Remplissage cuve nutrix. (pleine)
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1022987343	Nettoyage PR	14/06/16
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1022987690	Nettoyage PR	14/06/16
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1023414574	Contrôle annuel endress + hausser.	14/06/16 14/06/2016 17:11:39-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Cuve de Rétention	Cuve	1023635745	Livraison de nutrix	20/07/16 20/07/2016 18:48:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Cuve de Rétention	Cuve	1023735945	Livraison 3 tonnes de nitrate de calcium	20/07/16
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1024003969	Point locaux équipements et pompe fosseuse	25/08/16 27/08/2016 09:09:57-DEHOUGH JEROME-Prise photos, manque cadena sur dépotage!/,manque guide sur tige vanne isolement cuves
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Cuve de Rétention	Cuve	1024016451	cadena sur capôt dépotage nutrix	01/09/16
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Accessoire de Levage	Portique	1024117502	Contrôle Véritas levage électrique baraudage	09/09/16 09/09/2016 14:08:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ras
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Mesure de niveau	Sonde ultra son	1024195707	Vérification de la chaîne de mesure.	20/09/16 20/09/2016 19:12:33-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Mesure de niveau	Sonde ultra son	1024251928	Contrôle réglementaire annuel CEREG.	26/09/16 26/09/2016 17:12:13-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Pompe 2	Motopompe Submersible	1024465217	Débouchage et calage P2	25/10/16
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1023876506	A- Nettoyage PR	25/10/16
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Pompe Doseuse	Motopompe à Membranes	1024544687	Remplacement pompe doseuse et création support	08/11/16 08/11/2016 14:17:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fin travaux
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Cuve de Rétention	Cuve	1024680815	livraison de 3.5T de nutrix	25/11/16 25/11/2016 14:54:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Cuve de Rétention	Cuve	1024705281	l'après-midi livraison 13.5T de nutrix avec yara	01/12/16 01/12/2016 12:25:15-DUQUESNE CHRISTOPHE- Livraison
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Cuve de Rétention	Cuve	1025091508	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	11/01/17 11/01/2017 20:38:55-GATTOUSSI EDDY-Ras
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Cuve de Rétention	Cuve	1025172804	Mettre en place cadenas sur dépotage	22/01/17
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1025421481	Nettoyage	15/02/17
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Pompe 2	Motopompe Submersible	1025412219	Contrôle roue P2 et derrière la roue,prendre photos	16/02/17 17/02/2017 18:16:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Réglage du jeu aain 10m3 contrôle huile ok
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Ouvrage de Stockage 2	Cuve béton 2	1025053200	6M- NETTOYAGE PR	16/02/17 17/02/2017 08:26:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-nettoyage OK vanne laisse cassée vers o3
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Pompe Doseuse	Motopompe à Membranes	1025429870	Relance injection nutrix	17/02/17 17/02/2017 17:11:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Pompe 2	Motopompe Submersible	1025412219	Contrôle roue P2 et derrière la roue,prendre photos	17/02/17 17/02/2017 18:16:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Réglage du jeu aain 10m3 contrôle huile ok
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Cuve de Rétention	Cuve	1025558900	Livraison 13T de nutrix avec Yara	07/03/17 07/03/2017 19:00:31-LABEAUME THIERRY-Remplissage cuve nutrix.(pleine 10m3)
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1022095181	Nettoyage	28/01/16
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Ouvrage de Stockage	Cuve béton	1021901705	NETTOYAGE PR	29/01/16 29/01/2016 17:47:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Peu sale vanne dure
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1022191979	Dépannage défaut P2	10/02/16 10/02/2016 18:02:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Entre baque et roue bouchée
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1022226008	Modification vanne d arrivè	10/02/16 11/02/2016 11:06:28-LAYDET KEVIN-Mise en place carré de manoeuvre.
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1022511376	Contrôle équipements	07/03/16 08/03/2016 18:11:41-DEHOUGH JEROME-Rapport photos des équipements
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1022582538	Réencenchement p2	17/03/16
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1022797301	Arrêt suite travaux sur collecteur avec hydro	13/04/16
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1023441562	Démontage Remontage	16/06/16 17/06/2016 08:05:02-GATTOUSSI EDDY-Inter. Suite pb sur sonde us
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1023459084	Contrôle annuel endress + hausser.	17/06/16 17/06/2016 15:21:21-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1022987323	Nettoyage PR	20/06/16 20/06/2016 13:09:01-VALLAT STEPHANE+ gazoil
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Mesure de niveau	sonde radar	1023461189	Remplacement sonde US par radar Y965A	22/06/16 23/06/2016 14:50:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Ouvrage de Stockage	Cuve béton	1023385981	NETTOYAGE PR	22/06/16 23/06/2016 14:50:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Mesure de niveau	sonde radar	1023520749	Avacuer l'ancienne sonde et la stocker avec le nom du PR	29/06/16 29/06/2016 18:40:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait PR
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1023767605	Pompe en défaut	10/07/16 26/07/2016 06:06:38-DEHOUGH JEROME-Après plusieurs appels de P1 suite ,pompe verrouillée sur arrêt - à voir lundi
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1023635750	Dépannage P1 tombée en défaut plusieurs fois et verrouillée su arrêt	12/07/16 13/07/2016 07:48:40-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.bague fixe dans volute hs.essais pompe = fait disjoncter.probleme sur un enroulement
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1023746863	Défaut communication terre	21/07/16 22/07/2016 16:11:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pris contact avec sfr depannage ligne en défaut réparation prévu vendredi 22 juillet.
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1023776976	Remplacement P1 HS chantier P994C	27/07/16
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1023840676	Modif câblage	28/07/16 28/07/2016 18:11:40-GATTOUSSI EDDY-Mise en place mini cas p1 avec modi câblage + nettoyage armoire
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1023995214	Contrôle après débordement du ballon anti-bélier pendant la nuit	25/08/16 26/08/2016 09:06:10-DEHOUGH JEROME-Présence eaux usées sèche, plaques support ch de vannes à supprimer. point portique et local

MONTFERRIER - PR PIDOULE	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1023993487	Intervention sur ballon	25/08/16	25/08/2016 16:12:42-GATTOUSSI EDDY-Souape de décharge hs. Ballon en très mauvais état. Prevoir renouvellement (urgent)
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Support de Télétransmission	Télégestion autonome RTC	1024016436	Analyse fonctionnement bimodem	01/09/16	01/09/2016 10:27:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-A revoir confit test ok
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024064784	Déboussillage autour du coffret EDF	02/09/16	
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Accessoire de Levage	Portique	1024117508	Contrôle Véritas levage électrique baraudage	09/09/16	09/09/2016 14:05:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fourni dans confret edf
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Mesure de niveau	sonde radar	1024252574	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	26/09/16	26/09/2016 19:17:06-MATHIEU GUILHEM-Sonde remplacer par le service PR et n a pas reprogrammé la surverce. A revoir.
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1024292335	Démontage Remontage	29/09/16	29/09/2016 17:21:04-GATTOUSSI EDDY-Mise en place Soupape sur ballon anti béliér
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Débitmètre refoulement	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1024302201	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	30/09/16	30/09/2016 17:17:16-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Mesure de niveau	sonde radar	1024302204	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	30/09/16	30/09/2016 17:17:17-MATHIEU GUILHEM-Sonde us remplacé par une sonde radar, problème de détection de la cible. Régler la surverce à 2 m 29 au lieu des 2m31 actuel.
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1023876504	A- Nettoyage PR	16/11/16	16/11/2016 14:20:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait clapet p2 nettoye laissé passer
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1024607443	Nettoyage	16/11/16	
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1024971742	débouchage P2	30/12/16	
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1025421476	Nettoyage+dépotage hydro à Lunel	15/02/17	
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1024912127	A- Nettoyage PR	16/02/17	17/02/2017 08:26:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cadenas barriere code 3412 nettoyage pr ras
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1025459158	dépannage défaut thermique P2 toutes les 10 min	20/02/17	20/02/2017 18:12:18-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2. Bouchée dans roue monocanal.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021841217	Amener tôles pour poires	04/01/16	05/01/2016 06:08:48-NAVONE GUILHEM-Ok
MONTPELLIER - PR BIONNE			1020872462	nettoyage cuves	05/01/16	06/01/2016 10:01:59-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 2. Mise en place tole protection poires.passage camera pipe aspiration pompe p3.cuve tres sale beaucoup de gravier.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021855640	Rdv suite pb vanne papillon refoulement principal avec Métropole	05/01/16	06/01/2016 10:16:34-DEHOUGH JEROME-D'accord pour recherche vanne bypass par terrassement et pose d'éléments,beaucoup de ruissellement d'eau potable dans le cr à voir
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021732458	Nettoyage cuves avec SOME5 et passage caméra si nécessaire dans pipes aspiration	06/01/16	07/01/2016 10:00:48-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1.mise en place tole protection poires.passage camera aspiration pompes p1 et9 p2 -RAS.cuve beaucoup de sable.enlèvement tuyau hs dans cuve + barreau echelle.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021859929	Expertise tuyaux aspirations,roue pompes et contrôleurs MAS avec XYLEM	06/01/16	07/01/2016 10:19:10-DEHOUGH JEROME-Ras à part un petit morceau manquant sur roue P2
MONTPELLIER - PR BIONNE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1021883983	Defaut vide cave controle poires.ramassage vieux tuyaux.	07/01/16	08/01/2016 10:07:37-LABEAUME THIERRY-Contrôle flotteurs.nettoyage vide cave.ramassage vieux tuyaux.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021897219	Carré de manoeuvre vanne arrivée à reprendre	14/01/16	15/01/2016 10:19:49-LABEAUME THIERRY-Repise Garre de manoeuvre vanne bache 2.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1022310119	Contrôle matériel entreprise mur et sécurisation entreposé dans pr	19/02/16	20/02/2016 18:01:42-DEHOUGH JEROME-Toujours ruissellement d'eau et de laitance dans pr,emplacement futur travaux vanne refoulement encombret
MONTPELLIER - PR BIONNE	Joint refoulement 3	Joint anti-vibrotatoire	1022512167	remplacement joint antivibrotatoire	13/03/16	14/03/2016 07:36:28-LABEAUME THIERRY-Joint anti vibrotatoire non conforme.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1022306823	Nettoyage PR	13/03/16	14/03/2016 07:36:44-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1et cuve 2.reparation ligne ric.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Débitmètre Trop plein	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1022653259	Finition du câblage du débitmètre de by-pass.	25/03/16	25/03/2016 14:11:58-MATHIEU GUILHEM-Câblage OK.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1022797099	Rdv 14h pour devis bobine disjoncteur principal avec SPIE	12/04/16	12/04/2016 18:07:50-LABEAUME THIERRY-Ouverture locaux Spie pour devis
MONTPELLIER - PR BIONNE			1022877008	Compresseur air.	19/04/16	19/04/2016 13:11:59-LABEAUME THIERRY-Prise mesures pour remplacement compresseur.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1022996634	Contrôle avancement chantier recherche vanne refoulement	28/04/16	29/04/2016 08:06:10-DEHOUGH JEROME-Le nettoyage suite travaux des murs domaine. Bonnier de la mossaon à été effectué, il reste des tâches d'huile du compresseur et de la laitance de ciment sur les autobloquants,aucun travaux sur vanne refoulement! Iljoint photos.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1023006213	Ouvrir à 3M pour repérage vanne refoulement	02/05/16	02/05/2016 17:05:41-LABEAUME THIERRY-Ouverture 3 M.recherche vanne by-pass refoulement.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Vanne de Refoulement réseau	Vanne Manuelle	1023074675	Manoeuvre vannes refoulement bypass installées par BOISSON en 2008 suite casse	10/05/16	11/05/2016 08:06:03-DEHOUGH JEROME-Ouverture et fermeture vannes bypass Boisson et contrôle débits pompes,il n'y a pas de changement
MONTPELLIER - PR BIONNE	Vanne de Refoulement réseau	Vanne Manuelle	1023067805	Test vanne refoulement suite à son dégagement et la mise en place d'éléments 100	10/05/16	10/05/2016 18:36:51-LABEAUME THIERRY-Ouverture des 2 vannes sur by_pass refoulement.(60 tours).
MONTPELLIER - PR BIONNE	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1023094315	Problème remonté valeur dans lenne.	12/05/16	12/05/2016 17:16:05-MATHIEU GUILHEM-Vérification de la programmation. Essai de simulation by-pass.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1023271331	Inspection	01/06/16	01/06/2016 18:12:13-GATTOUSSI EDDY-Inspection p3
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1023250435	Dépannage P3 en défaut	02/06/16	02/06/2016 17:31:59-LAYDET KEVIN-Voir si en garantie pour prévoir des travaux
MONTPELLIER - PR BIONNE			1023392942	Bilan AS MAI 2016	10/06/16	10/06/2016 15:16:03-MATHIEU GUILHEM-OK.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1023421793	Contrôle annuel adress + hausser.	15/06/16	15/06/2016 17:11:28-MATHIEU GUILHEM-OK. Réglage impulsion sur E-H. 1 pulse = 1 m3.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1023415482	Analyse défaut P3 avec MAS 711	16/06/16	
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1023548578	Point P3 en défaut avec XYLEM	29/06/16	30/06/2016 07:45:07-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe p3 suite fil fondu plaque a borne.peut etre demarreur alistar.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023529419	Rdv 8h15 pour point disjoncteur général avec SPIE N°0620714009	30/06/16	
MONTPELLIER - PR BIONNE			1023573040	Pb démarreur P3 susceptible d'avoir mis hs le stator à démonter	01/07/16	01/07/2016 17:16:09-DEHOUGH JEROME-Démontage démarreur P3 et laissé à maera pour qu'un techien de SEJA le récupère.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1023596262	Rapatir P3 au Millénaire suite pompe enCC et mettre sur palette pour expédito	06/07/16	07/07/2016 09:35:02-LABEAUME THIERRY-Démontage pompe p3 pour expedition chez Xylem.mise sur palette
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1023596262	Rapatir P3 au Millénaire suite pompe enCC et mettre sur palette pour expédito	07/07/16	07/07/2016 09:35:02-LABEAUME THIERRY-Démontage pompe p3 pour expedition chez Xylem.mise sur palette
MONTPELLIER - PR BIONNE	Groupe Electrogène génératrice	Génératrice	1023635569	Test GE en prévision du nettoyage cellules transfo par SPIE le 19 juillet	15/07/16	15/07/2016 13:18:04-LABEAUME THIERRY-Essais GE test =ok
MONTPELLIER - PR BIONNE	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023635760	Nettoyage cellule transfo RDV à 8h avec SPIE	19/07/16	19/07/2016 11:36:45-GATTOUSSI EDDY-Prévoir des gants isolants classe 3. Actuellement ce sont des classe 2 ils ne sont pas adaptés.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023774842	Remplacement disjoncteur général avec SPIE à 8h	28/07/16	28/07/2016 15:24:18-LABEAUME THIERRY-Remplacement disjoncteur general dans cellule transfo. (Record plus FK 1250 (reille 1250A).
MONTPELLIER - PR BIONNE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1023923829	Remontage démarreur P3 expertisé OK,demander la clé cadenas consignation à Jérém	17/08/16	17/08/2016 10:16:59-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remontage ok
MONTPELLIER - PR BIONNE			1024070906	Defaut pompage	03/09/16	05/09/2016 09:06:03-NAVONE GUILHEM-Reset. Redémarrage ok
MONTPELLIER - PR BIONNE			1024201228	Visite vérification rail palan elec	21/09/16	21/09/2016 11:07:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Contrôle rail test 1400 avec pompe sur place plus poids 300k remise en place nettoyeur controle elec
MONTPELLIER - PR BIONNE	Débitmètre P1	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1024262954	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	27/09/16	27/09/2016 14:17:31-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Débitmètre P2	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1024262947	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	27/09/16	27/09/2016 14:17:31-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Débitmètre P3	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1024262952	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	27/09/16	27/09/2016 14:17:28-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Débitmètre Trop plein	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1024262956	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	27/09/16	27/09/2016 14:17:32-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1024264943	Inspection P3 suite retour réparation	28/09/16	29/09/2016 19:25:47-LAYDET KEVIN-Ok remise en route cable alim p3 a changé.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1023142600	Nettoyage PR	29/09/16	30/09/2016 08:39:49-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 2 cuves. Amorage des pompes.débouchage vide cave
MONTPELLIER - PR BIONNE			1024292858	Démontage Remontage Pompe vide cave	29/09/16	
MONTPELLIER - PR BIONNE	Groupe Electrogène moteur	Moteur	1024465996	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	29/10/16	29/10/2016 19:23:06-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/11/2016 08:41:53-LABEAUME THIERRY-Non fait
MONTPELLIER - PR BIONNE	Groupe Electrogène moteur	Moteur	1024465996	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	11/11/16	29/10/2016 19:23:06-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/11/2016 08:41:53-LABEAUME THIERRY-Non fait
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1024608626	Débouchage P2	17/11/16	17/11/2016 15:57:40-LABEAUME THIERRY-Dem / rem borne ar. (pas de débit borne 500m)
MONTPELLIER - PR BIONNE			1024996404	Contrôle accés camion hydro avant nettoyage	26/12/16	30/12/2016 21:42:07-DEHOUGH JEROME-Accès impossible voiture sur chemin et épaves autour du PR, l'écoulement du point d'eau se fait dans le PR.prise photos.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1024999244	Problème refoulement somedi(bionne)	01/01/17	02/01/2017 09:23:33-LABEAUME THIERRY-Arrêt du poste pour nettoyage vanne papillon

MONTPELLIER - PR BIONNE			1025036801	Rdv avec 3m Mr Fonteneau pour gestion enlèvement voitures et épaves	04/01/17	04/01/2017 20:51:47-DEHOUGH JEROME-prise de contact avec responsables camp de Rom's , ils vont faire évacuer les voitures et épaves, 3M va faire installer des panneaux plastique d'interdiction de stationner,3 M va faire intervenir nicolin pour les déchets, à voir dans une semaine
MONTPELLIER - PR BIONNE			1025273499	défaut alim sofrei	30/01/17	30/01/2017 21:49:17-DEHOUGH JEROME-disjoncteur télégestion tombé PC12, mode dégradé enclenché mais pas de démarrage , acquit et contrôle débit ok, prise photos du site
MONTPELLIER - PR BIONNE			1025348994	Vérification de l'état du préleveur.	08/02/17	08/02/2017 16:12:44-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1025386636	Contrôle si déchets et épaves toujours en place	10/02/17	10/02/2017 19:11:38-DEHOUGH JEROME-répage qui gêne à la manœuvre est toujours là, les déchets ont été évacués et les panneaux interdiction de stationner ont été implantés
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1025353453	calage P2 si possible	10/02/17	10/02/2017 17:12:55-LAYDET KEVIN-Pas besoin de caler
MONTPELLIER - PR BIONNE			1025458592	point si épave enlevée	17/02/17	17/02/2017 18:27:04-DEHOUGH JEROME-épave toujours présente et panneaux pas respectés
MONTPELLIER - PR BIONNE			1025596577	Point épaves devant PR	09/03/17	09/03/2017 20:42:21-DEHOUGH JEROME-Épaves toujours présentes et même plus, prise de photos
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1019841432	nettoyage cuve	17/02/16	
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1022225670	NETTOYAGE PR	17/02/16	21/09/2016 09:30:59-Patrick TORDJEMAN-pompage et nettoyage PR
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1022295939	Dépannage pompe désamorçée	19/02/16	20/02/2016 16:58:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1022976641	Nettoyage	27/04/16	27/04/2016 09:06:08-DUQUESNE CHRISTOPHE- Déplacement barrière du fise sur pr. Reamorçage nettoyage changement roire bas haut
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE	Ouvrage de Stockage	Cuve résine	1023142222	NETTOYAGE PR	27/07/16	
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1023096244	Nettoyage PR	28/07/16	29/07/2016 10:05:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1024195410	Verification potence levage	20/09/16	20/09/2016 17:11:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test de levage contrôle poste
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE	Ouvrage de Stockage	Cuve résine	1024055205	3M- NETTOYAGE PR	27/10/16	27/10/2016 16:48:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1024498620	Nettoyage	27/10/16	
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1025432526	Nettoyage	16/02/17	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1021941207	Créer un mode dégradé	19/01/16	20/01/2016 17:44:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait. Pb carte stor default chien de garde a changer et a paramétrer
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1021965863	Créer un mode dégradé	21/01/16	21/01/2016 17:03:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Canalisation arrivée	Canalisation arrivée	1022223631	Prise mesure pour futur chantier.	10/02/16	10/02/2016 18:21:21-LABEAUME THIERRY-Mesure dans tampon avant Pr.(trois arrivées diam 200 Pvc)
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022196423	Prendre mesure diamètre arrivée regard amont et profondeur	11/02/16	12/02/2016 16:39:06-LABEAUME THIERRY-Hauteur du regard=1650mm.trois arrivées en diam 200PVC
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Canalisation arrivée	Canalisation arrivée	1022309018	Contrôle chantier.	18/02/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022273290	Mise en place ballons dans regard amont+nettoyage cuve.	18/02/16	20/02/2016 16:51:29-LABEAUME THIERRY-Arret des 2 pompes suite chantier splitbox
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022309676	Niv d'appel sonde	19/02/16	20/02/2016 17:58:15-DEHOUGH JEROME-Apparition de plusieurs niv d'appel sonde avant rééquilibrage du niveau contrôle ok
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022295958	Modification marnage suite mise en place Splitbox	19/02/16	20/02/2016 16:58:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022324917	Modifier la position de la sonde	25/02/16	26/02/2016 16:42:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vu
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022352960	Nettoyage cuve	26/02/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022372308	Nettoyage cuve	26/02/16	29/02/2016 11:20:51-VALLAT STEPHANE-Fin PR vert bois
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022430186	Nettoyage cuve et contrôle splitbox	01/03/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022478952	Contrôle splitbox	01/03/16	03/03/2016 17:38:41-DEHOUGH JEROME-Rapport photos et remarques
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022430886	Nettoyage du PR	02/03/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Ouvrage de Stockage	Cuve résine	1022521537	NETTOYAGE PR	24/03/16	24/03/2016 16:40:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Pompe 2		1022647456	Dem p2	24/03/16	24/03/2016 17:11:36-GATTOUSSI EDDY-P2 bouchée roue usée pompe pas adaptée a l'effluent
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022624480	NETTOYAGE PR	24/03/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022612273	relevés HMT ,ballonner le temps de l'intervention,canion seulement le matir	25/03/16	25/03/2016 18:08:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022751309	Réenclenchement	06/04/16	07/04/2016 08:06:07-GATTOUSSI EDDY-Inter. Suite def secteur. P1 sur arrêt previor contrôle (p1 fait disj. Le général)
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022768286	Def secteur	07/04/16	08/04/2016 08:05:03-GATTOUSSI EDDY-Defaut secteur
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022769109	Réenclenchement	08/04/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022784131	Test P1	08/04/16	08/04/2016 18:21:10-LAYDET KEVIN-Pompe 1 default isolement.a rapatrier pour voire si cable ou garniture
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Pompe 1	Motopompe Submersible	1022787310	Dépannage et contrôle si Pompe hs	11/04/16	11/04/2016 18:06:43-GATTOUSSI EDDY-Pompe hs
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Pompe 1	Motopompe Submersible	1022915645	Cerclage pompe sur palette pour expédition chez KYLEM	29/04/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1023506957	Rapatrier chez HMT les pompes,pieds d'assise et barres de guidage.	24/06/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1023579061	Pompe 2 ne vide pas. Pas de pompe 1...	03/07/16	04/07/2016 10:06:32-NAVONE GUILHEM-Tourné à l'envers. Redémarrage Pompe à démonter
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1023767673	Défauts niv d'appel poire et sonde	10/07/16	26/07/2016 06:07:07-DEHOUGH JEROME-La P2 n'arrive pas à vider, fais tourner à l'envers ok Il pr se vide
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Pompe 2	Motopompe Submersible	1023651861	Dem/rem pompe p2 suite probleme agent astreinte.	12/07/16	12/07/2016 12:06:10-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon dans roue.
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1022650794	Nettoyage PR	09/08/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Ouvrage de Stockage	Cuve résine	1023896067	Nettoyage cuve	09/08/16	09/08/2016 17:29:47-LAYDET KEVIN-Ok
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Accessoire de Levage	Potence	1024164838	contrôle levage,elec,baraudage	16/09/16	16/09/2016 14:28:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-Verif levage 100 kg elec ok
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1024332137	Nettoyage PR	04/10/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1024350254	Depose p2.et pose p1 p2 ksbet pied d assise. Dn50,repise tuyauterie pvc.	04/10/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1024906709	Nettoyage	15/12/16	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1024482754	A- Nettoyage PR	26/01/17	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1025239658	Faire un point photos précis du fond de cuve, des pompes et de l'ensemble.	27/01/17	27/01/2017 20:50:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Prise photo nettoyage poste
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021843605	Refaire les boîtes plexo de raccordement agitateurs,sondes et flotteurs	06/01/16	06/01/2016 16:43:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021857399	Preparation boites	06/01/16	06/01/2016 17:13:36-DUQUESNE CHRISTOPHE- Formation des boites bache 1 2. Passage du véhicule devant expertise mercier
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1022219112	Visite des locaux et des équipements pour appel d'offre,avec 3M et entreprises	09/02/16	10/02/2016 11:10:07-DEHOUGH JEROME-Localux et extérieur à nettoyer pompes buvantes
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1022253187	Visite avec 3M et entreprises rdv 14h30 au PR Castelau	16/02/16	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1022307863	Nettoyage extérieur.	17/02/16	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Ouvrage de Stockage	Cuve	1021901702	NETTOYAGE PR	18/02/16	20/02/2016 16:57:58-GATTOUSSI EDDY-Manque a faire cuve 1
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1022225677	NETTOYAGE PR	18/02/16	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1022302058	Nettoyage fond 2 ème cuve 1	22/02/16	22/02/2016 19:38:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1022298071	NETTOYAGE PR	22/02/16	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1022658896	Contrôler si présence fuite d'eau devant portail	01/04/16	01/04/2016 15:27:48-LAYDET KEVIN-Fuite eau potable.
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Pompe Doseuse	Motopompe à Membranes	1022797180	Balance injection	14/04/16	14/04/2016 18:16:59-LAYDET KEVIN-Ok
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Pompe Doseuse	Motopompe à Membranes	1022813897	Nettoyage circuit injection Nutriox	14/04/16	14/04/2016 18:16:58-LAYDET KEVIN-Ok
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1022885145	Démontage et vérification	19/04/16	19/04/2016 18:11:43-LAYDET KEVIN-Ventilation local pompe hs.ventilation local pompe 2 moteur electrique hs roue ok
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1022832984	Point sur ventilateurs locaux pompes et cuves	20/04/16	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1022985905	Rdv avec régie de l'eau pour fuite devant portail	27/04/16	28/04/2016 08:06:23-DEHOUGH JEROME-La fuite est après compteur.le compteur d'arrête de tourner après fermeture arrivée, 4472m3 d'enregistrer, un tuyau sort vers l'extérieur à voir
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Génératrice Groupe Electrogène	Génératrice GE	1023092436	Remplacement batteries GE et test	19/05/16	19/05/2016 13:06:43-LABEAUME THIERRY-Mise en place batteries -essais=OK
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1023303040	Réparation arrivè d eau	02/06/16	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Cuve de Stockage Réactifs	Cuve	1023306868	livraison de nutriox avec yara	06/06/16	07/06/2016 07:37:54-LABEAUME THIERRY- Remplissage cuve nutriox . (Plaine)
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1023411798	Contrôle annuel endress + hausser.	14/06/16	14/06/2016 14:18:39-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Ouvrage de Stockage	Cuve	1022751073	NETTOYAGE PR	29/06/16	29/06/2016 11:31:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait plus remise en service agitateur

MONTELLIER - PR LAVALETTE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1023548569	point glycol avec XYLEM pompe N°1270003	29/06/16	30/06/2016 07:45:-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe 2.probleme sur refroidissement (laison esse usee/alcool)
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1023591962	Démontage et rapatriement P2 et la mettre sur palette pour expertise chez XYLE	06/07/16	06/07/2016 18:22:56-LABEAUME THIERRY- Rapatriement pompe p2 millinaire .mise sur palette pour expeditio.n
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Cuve de Stockage Réactifs	Cuve	1023602269	Réparation tuyaux cuve nutritio	08/07/16	08/07/2016 09:34:15-LABEAUME THIERRY-Reparation tuyau retour+tuyau jauge cuve nutritio.
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Clapet 3	Clapet à Boule	1023888538	Clapet bruyant et laisse passer.	06/08/16	08/08/2016 06:06:05-LABEAUME THIERRY-Mise en place boule clapet de recup. (D=200)
MONTELLIER - PR LAVALETTE			1023922649	Plet défaut	13/08/16	13/08/2016 14:11:07-DEHOUC JEROME-Grosse Branche dans la cour ,dalle béton soulevée, voyants GE à voir.acquit défaut P1 bon débit,nettoyage extérieur à prévoir, débris jets devant portail
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Cuve de Stockage Réactifs	Cuve	1023938895	Livraison de nutiox avec Yara	18/08/16	19/08/2016 08:09:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Support de Télétransmission	Télgestion Autonome RTC	1023990333	Dépannage ligne téléphonique	25/08/16	25/08/2016 18:20:33-DUQUESNE CHRISTOPHE- Contrôle rtc hs appel sfr pour intervenir. Gsm controle ok
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Support de Télétransmission	Télgestion Autonome RTC	1024003979	Dépannage ligne téléphonique	31/08/16	31/08/2016 13:53:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Support de Télétransmission	Télgestion Autonome RTC	1024016430	Analyse fonctionnement binoderm	31/08/16	31/08/2016 13:53:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Monorail	Monorail	1024164841	contrôle levage,élec,baroudage	16/09/16	16/09/2016 14:28:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vérif levage potence 100 palan 440 palan elec 11 verif elec terre a prise entre forte a reprendre
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Pompe Doseuse	Motopompe à Membranes	1024174270	Réduire l'injection nutritio	16/09/16	19/09/2016 13:55:24-LAYDET KEVIN-Fréquence baissée de 50 à 30
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Sonde Ultrason Trop Plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1024208195	Test essais simulations de la sonde ultrasons du trop plein	21/09/16	21/09/2016 15:17:53-GICQUEL PATRICK-Vérification de la chaîne de mesure RAS
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Sonde Ultrason Trop Plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1024252682	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	26/09/16	26/09/2016 19:17:53-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
MONTELLIER - PR LAVALETTE			1024568817	Nettoyage	09/11/16	
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Ouvrage de Stockage	Cuve	1024482798	6M- NETTOYAGE PR	09/11/16	09/11/2016 19:30:04-LAYDET KEVIN-Nettoyage des 2 cuves
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Génératrice Groupe Electrogène	Génératrice GE	1024466266	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	11/11/16	12/11/2016 08:41:53-LABEAUME THIERRY-Non fait 18/11/2016 13:07:33-LABEAUME THIERRY-Cuve fioul extérieure remplie au 3/4
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Génératrice Groupe Electrogène	Génératrice GE	1024466266	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	18/11/16	12/11/2016 08:41:53-LABEAUME THIERRY-Non fait 18/11/2016 13:07:33-LABEAUME THIERRY-Cuve fioul extérieure remplie au 3/4
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Génératrice Groupe Electrogène	Génératrice GE	1024622019	Contrôle niveau fuel, évaluer les litres à commander	18/11/16	19/11/2016 10:42:30-LABEAUME THIERRY-Cuve de fioul 3/4 pleine.
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Cuve de Stockage Réactifs	Cuve	1024705280	l'après-midi livraison de 11.5T de nutritio	01/12/16	01/12/2016 12:25:15-DUQUESNE CHRISTOPHE- Livraison
MONTELLIER - PR LAVALETTE			1024718463	Mise en place et paramétrage Sondes Conductivité avec Rémi	02/12/16	
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Cuve de Stockage Réactifs	Cuve	1025091519	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	11/01/17	11/01/2017 20:38:55-GATTOUSSI EDDY-Ras
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Pompe Doseuse	Motopompe à Membranes	1025169800	Arrêt injection suite gel	19/01/17	19/01/2017 18:22:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Cuve de Stockage Réactifs	Cuve	1025172823	Mettre en place cadenas sur dépotage	22/01/17	
MONTELLIER - PR LAVALETTE	Pompe Doseuse	Motopompe à Membranes	1025429867	Relance injection nutritio	17/02/17	17/02/2017 17:11:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
MONTELLIER - PR LAVALETTE			1025201643	A- Nettoyage PR	01/03/17	01/03/2017 17:21:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok
MONTELLIER - PR LAVALETTE			1025201567	A- Nettoyage PR	01/03/17	
MONTELLIER - PR MAS D'ARTIS	Pompe 3	Motopompe Submersible	1021883979	Défaut pompe p3.	07/01/16	08/01/2016 10:07:36-LABEAUME THIERRY-Pompe p3 bouchée au centre.
MONTELLIER - PR MAS D'ARTIS	Pompe 2	Motopompe Submersible	1022425040	Défaut pompe p2et pompe p3	28/02/16	29/02/2016 12:12:11-06-LABEAUME THIERRY-Acquit pompes p2 et p3 contrôle =OK
MONTELLIER - PR MAS D'ARTIS	Armoire de Commande Générale	Armoire Electrique BT	1022494232	Réenclement	05/03/16	07/03/2016 12:07:33-GATTOUSSI EDDY-p3 disjoncté prévoir un contrôle. Interv suite démarrage ge et défaut nettoyage
MONTELLIER - PR MAS D'ARTIS			1022511425	Défaut pompe 3	07/03/16	08/03/2016 18:11:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem ras fzfz huile ok remise en service
MONTELLIER - PR MAS D'ARTIS	Pompe 2	Motopompe Submersible	1022731452	Démontage Remontage	04/04/16	04/04/2016 18:11:17-LAYDET KEVIN- Présence Fillasses
MONTELLIER - PR MAS D'ARTIS			1022749971	Démontage Remontage p1 et p2	06/04/16	06/04/2016 19:11:12-LAYDET KEVIN- Présence Fillasses
MONTELLIER - PR MAS D'ARTIS	Armoire de Commande Générale	Armoire Electrique BT	1022757027	Appel par astreinte: niveau débordement.	07/04/16	07/04/2016 12:06:16-LABEAUME THIERRY- Débordement. Pompes p2 et p3 en défaut.acquit pompes +contrôle =OK
MONTELLIER - PR MAS D'ARTIS			1022783705	Mise en place minicas	08/04/16	
MONTELLIER - PR MAS D'ARTIS	Rdv avec Erdp pour futur changement compteur électronique		1022985902		27/04/16	28/04/2016 08:06:23-DEHOUC JEROME

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1022075277	Remplacement	26/01/16	27/01/2016 10:10:05-LAYDET KEVIN-Préparation
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1022086142	Remplacement	27/01/16	28/01/2016 11:07:37-LAYDET KEVIN-Mise en place
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1022113560	Mise en service P1 et P2 en automatique	02/02/16	02/02/2016 17:05:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Sonde
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1022217646	Diagnostics GE par Neoler	11/02/16	11/02/2016
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1022524929	Point sonde et armoire électrique	09/03/16	10/03/2016 17:28:57-DEHOUGH JEROME-Odeurs
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Ouvrage de Stockage	Cuve béton (2)	1022478485	NETTOYAGE PR SOUS TRAITES	22/03/16	22/03/2016 13:06:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1022658876	Maintenance avec Neoler	01/04/16	02/04/2016 07:35:28-LABEAUME THIERRY-Point avec
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène		1022742017	Contrôle groupe elec.	05/04/16	05/04/2016 18:10:14-LABEAUME THIERRY-GE
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1022757029	Pas de basculement EDF sur GE.	07/04/16	07/04/2016 12:06:10-LABEAUME THIERRY-Recup
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1022784335	Réencenchement	08/04/16	09/04/2016 06:06:06-GATTOUSSI EDDY-Inter. Suite
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1022784780	Réencenchement	10/04/16	11/04/2016 08:06:34-GATTOUSSI EDDY-Disjonction
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Pompe de Transfert 1	Motopompe Vide-Cave	1022787536	Réhausse prise vide-cave	11/04/16	11/04/2016 18:06:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Bâtiment / Local	Local	1022787556	Dépannage projecteurs et déplacement	11/04/16	11/04/2016 18:06:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1022787511	Percage pour purge	11/04/16	12/04/2016 18:07:50-LABEAUME THIERRY-Non fait(
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1022795868	Evacuation des branches	12/04/16	12/04/2016 18:07:50-LABEAUME THIERRY-.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1022787511	Percage pour purge	12/04/16	12/04/2016 18:07:50-LABEAUME THIERRY-Non fait(
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Armoire de Commande		1022813889	Dépannage suite connection Gens du voyage	14/04/16	14/04/2016 15:40:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1022816996	Gens du voyage	14/04/16	14/04/2016 16:11:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Palan	Palan Electrique	1022787568	Dépannage blocage	14/04/16	14/04/2016 15:40:18-LABEAUME THIERRY-Dépannage
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1023196708	Contrôle armoire GE.	24/05/16	25/05/2016 08:05:02-LABEAUME THIERRY-Court
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1023311658	Nettoyage pr	03/06/16	04/06/2016 14:11:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1023371807	Point GE avec Mr Duguy Neoler suite chargeur fondu	09/06/16	09/06/2016
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1023521609	Dépannage communication en défaut	27/06/16	27/06/2016 16:46:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vu
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1023548565	Rdv 8h à Maera avec équipe Xylem,point glycol N°1030328	29/06/16	30/06/2016 07:45:07-LABEAUME THIERRY-Contrôle
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Système CLAPUSE	Clapuse anti bélier	1023639721	Remplacement clapuse	13/07/16	13/07/2016 18:49:06-LAYDET KEVIN-Ok
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1023824102	Contrôle sondes installées	27/07/16	27/07/2016 19:26:19-DEHOUGH JEROME-Deux sondes
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Monorail	Monorail	1024159950	Vérification périodique levage	14/09/16	14/09/2016 15:12:14-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cmu
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1024161369	Nettoyage cuve 1 et 2	14/09/16	14/09/2016 19:12:25-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1024183123	contrôle après travaux réflexion goudron toiture	16/09/16	17/09/2016 09:06:19-DEHOUGH JEROME-légère flaque
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1024360902	contrôle niveau flouf cuve GE	07/10/16	07/10/2016 19:24:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Sonde ultrason 2	Ultrason	1024395133	Finir instal sondes piezo	13/10/16	13/10/2016 19:18:52-LAYDET KEVIN-Pose 2 sonde
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1024398516	Contrôle locaux et toit suite inondation	14/10/16	15/10/2016 08:57:42-LABEAUME THIERRY-Contrôle
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1024622025	dépannage pb sur inverseur	18/11/16	19/11/2016 10:46:04-LABEAUME THIERRY-Pas fait
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1024465961	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	20/11/16	21/11/2016 07:42:40-LABEAUME THIERRY-Cuve de
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1024665208	Dépannage inverseur GE	25/11/16	26/11/2016 07:48:44-LABEAUME THIERRY-Pas fait
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Bâtiment / Local	Local	1024865969	Réparation serrure et mise en place cadenas sur porte	16/12/16	16/12/2016
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1024996408	Contrôle suite pas de com	26/12/16	30/12/2016 21:42:09-DEHOUGH JEROME-FORTES
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1025085034	Remplacement bloc Merlin Gérin armoire GE	09/01/17	10/01/2017 09:47:53-LABEAUME THIERRY-Problème
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1025128898	Mettre en place une purge sur P2	11/01/17	11/01/2017 18:12:35-LABEAUME THIERRY-Préparation
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Pompe Vide Cave	Electropompe Submersible	1025097183	Reprendre le câblage du vide-cave	11/01/17	11/01/2017 18:12:35-LABEAUME THIERRY-Branchement
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1025159528	Dépannage disjoncteur N/S en défaut armoire GE	18/01/17	18/01/2017 19:18:38-LABEAUME THIERRY-Dépannage
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1025175375	RDV à 9h au millénaire puis visite GE's Cimetière	20/01/17	20/01/2017 17:33:22-LABEAUME THIERRY-Visite pr
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1025199341	dépannage démarrage GE après avoir remplacer les	20/01/17	20/01/2017 20:33:02-LABEAUME THIERRY-Pas de
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1025218610	Point dépannage démarrage GE ,peut-être problème	24/01/17	25/01/2017 09:47:59-LABEAUME THIERRY-Essais GE
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1025328023	Relever les caractéristiques du démarreur GE pour	07/02/17	07/02/2017 17:07:48-LABEAUME THIERRY-Relevé
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1025386656	Devis démarreur	10/02/17	10/02/2017 19:11:48-LABEAUME THIERRY-Devis
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1025593707	8H30 Rdv avec NEOLER Mr Peuquert pour	10/03/17	11/03/2017 08:11:34-LABEAUME THIERRY-Mise en
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Ouvrage de Stockage	Cuve béton (2)	1025633329	Mesurer avec le détecteur si gaz amoniac suite à la	15/03/17	15/03/2017 18:10:46-LABEAUME THIERRY-Mesures
				modification de traitement d		
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1021841031	Nettoyage	04/01/16	04/01/2016
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1021732447	Nettoyage cuves et autour	05/01/16	06/01/2016 10:01:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1022334706	Contrôle si la commande d'un S550 poste de	25/02/16	26/02/2016 16:42:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vu
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1022652178	Défauts pompage,0h08,0h52	25/03/16	25/03/2016 13:14:05-DEHOUGH JEROME-Contrôle et
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1022651161	Dépannage défaut pompage	25/03/16	25/03/2016
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1022658889	Contrôler si pompe doseuse pas disjonctée	01/04/16	01/04/2016 15:27:44-GATTOUSSI EDDY-Ras : il est
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1022811949	POMPAGE FOSSE	14/04/16	14/04/2016
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1023440361	Contrôle annuel endress + hausser.	16/06/16	16/06/2016 17:11:15-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1023529846	Mise en place sonde niveau Nutriox chantier Y6K22	29/06/16	29/06/2016 18:40:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1023387928	Mise en place sonde radar sur cuve Nutriox	05/07/16	06/07/2016 07:49:48-LABEAUME THIERRY-Fabrication
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1023096196	Nettoyage PR	27/07/16	27/07/2016
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1023096240	Nettoyage PR	28/07/16	28/07/2016 09:53:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM	Pompe 1	Motopompe Submersible	1023850840	Dépannage P1 en défaut	01/08/16	01/08/2016 17:23:52-GATTOUSSI EDDY-Contrôle et

MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Pompe 1	Motopompe Submersible	102388662	Dépannage P1 en défaut	05/08/16	05/08/2016 19:31:46-LABEAUME THIERRY-Acquit défaut pompe p1
MONTPELLIER - PR ODISSEUM			1023886676	Contrôler le niveau de nutrix	05/08/16	05/08/2016 19:31:46-LABEAUME THIERRY-Niveau cuve nutrix= 5,5 m3
MONTPELLIER - PR ODISSEUM			102398035	Paramétrage sonde radar cuve nutrix dans sofrel	19/08/16	19/08/2016 10:16:43-DUQUESNE CHRISTOPHE-Avarcement râteau câble. Manque carte ai sofrel
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Pompe 1	Motopompe Submersible	1024064698	Dépannage P1 en défaut	03/09/16	03/09/2016 18:09:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Accessoire de Levage	Portique	1024164843	contrôle levage,élec,baraudage	16/09/16	16/09/2016 14:28:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vérif levage manque arrêt dangereux sur ipn vérif au levage ok vérif élec
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Pompe 1	Motopompe Submersible	1024170737	dépannage P1 en défaut	17/09/16	17/09/2016 19:11:20-LABEAUME THIERRY-Pas fait
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Sonde Ultrasons Trop Plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1024279647	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	28/09/16	28/09/2016 19:23:56-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Pompe 1	Motopompe Submersible	1024304171	Dépannage P1 en défaut	07/10/16	07/10/2016 16:51:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service 150 m3 intensité ok
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Pompe 1	Motopompe Submersible	1024368078	Dépannage P1 en défaut	10/10/16	11/10/2016 08:43:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR ODISSEUM			1024395151	Contrôle niv nutrix	14/10/16	14/10/2016 11:32:57-LABEAUME THIERRY-Cuve nutrix = reste 2 m3 . injection ok
MONTPELLIER - PR ODISSEUM			1024510223	Nutrix	31/10/16	31/10/2016 14:17:51-GATTI OUSSI EDDY-Vérification injection nutrix ok. Prevoir livraison
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Pompe 1	Motopompe Submersible	1024592035	dépannage P1 en défaut	14/11/16	14/11/2016 19:10:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vu
MONTPELLIER - PR ODISSEUM			1024705279	livraison de 14.5T avec yara	29/11/16	30/11/2016 08:19:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-10 m3 pompe doseuse disjoncte
MONTPELLIER - PR ODISSEUM			1024723083	Livraison nitrate	01/12/16	01/12/2016 12:32:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison
MONTPELLIER - PR ODISSEUM			1024559575	A- Nettoyage PR	02/12/16	02/12/2016 13:20:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait vanne inter hs
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1024720436	Paramétrage Sofrel	02/12/16	02/12/2016 17:15:01-LAYDET KEVIN-Paramétrage sonde et configuration dans le sofrel
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Trappe	Trappe	1024720441	Prendre toutes les charnières	02/12/16	02/12/2016 17:15:44-LABEAUME THIERRY-Non fait
MONTPELLIER - PR ODISSEUM			1023948488	A- Nettoyage PR	02/12/16	02/12/2016 16:11:39-VALLAT STEPHANE + RVI + Préparation hydro
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Cuve	Cuves	1025091522	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	13/01/17	
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Pompe Doseuse 1	Motopompe à Membranes	1025169732	Arrêt injection suite gel	19/01/17	
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Cuve	Cuves	1025172828	Mettre en place cadenas sur dépotage	22/01/17	
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Barreaudage	Barreaudage	1025240412	Finir le remplacement des charnières capot cuves	26/01/17	
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Barreaudage	Barreaudage	1025252654	Finir pose charnières capots	27/01/17	
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Pompe Doseuse 1	Motopompe à Membranes	1025429609	Relance injection nutrix	16/02/17	17/02/2017 08:26:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Relance pompe elle était disjoncté réamorçage
MONTPELLIER - PR ODISSEUM	Cuve	Cuves	1025429612	Quel est le niveau cuve nutrix?	16/02/17	17/02/2017 08:26:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Niveau actuel plein 10m3
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022192314	Nettoyage cuve	10/02/16	11/02/2016 10:36:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait merci de prévoir une 3 eme personne pour l intervention. Purge ok
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022190978	NETTOYAGE PR	10/02/16	
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022324537	Reprise schéma élec. suite contrôle	25/02/16	26/02/2016 16:42:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok repere des cables a poursuivre
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022488945	Prise de côté chantier p3 et devis	04/03/16	
MONTPELLIER - PR PISCINE	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1022676129	Niveau appol	30/03/16	30/03/2016 08:06:19-LABEAUME THIERRY-Poire desamorçage pompes m3s. (A Changer)
MONTPELLIER - PR PISCINE	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1022686932	Poire desamorçage =hs	30/03/16	30/03/2016 17:11:17-LABEAUME THIERRY-Changement poire
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1022658870	Démontage pompe moteur et coude et évacuation	01/04/16	01/04/2016 15:27:47-LAYDET KEVIN-Impossible dans la configuration actuel
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022742018	Nettoyage exterieur+ local transfo.probleme fonctionnement PR =OK	05/04/16	05/04/2016 18:10:15-LABEAUME THIERRY-Nettoyage.reprise fonctionnement pr.travaux local transfo.
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022742016	Achat materiel pour local transfo et local armoire.	05/04/16	
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022757026	Bloc autonome poste HT	07/04/16	07/04/2016 12:06:09-LABEAUME THIERRY-Mise en place bloc autonome dans local HT.
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022784105	Doc local transfo	08/04/16	08/04/2016 18:21:04-LABEAUME THIERRY-Recup doc transfo.
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022835704	Défaut pompage	18/04/16	18/04/2016 12:06:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nb coincée
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022650793	Nettoyage PR	26/04/16	
MONTPELLIER - PR PISCINE			1022650847	Nettoyage PR	26/04/16	
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1023052396	Démontage avec inversion vanne joint dilato	06/05/16	06/05/2016 18:15:10-LAYDET KEVIN-Vanne papillon a nettoyer. Impossible de fermé totalement. Prise de video
MONTPELLIER - PR PISCINE	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023371484	Copier la doc technique de la cellule transfo et la mettre en place	09/06/16	09/06/2016 14:59:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1023442137	Renouvellement P3	17/06/16	17/06/2016 18:09:09-GATTOUSSI EDDY-
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1023471862	Travaux remplacement P3	22/06/16	22/06/2016 18:15:21-LAYDET KEVIN-Démontage tuyauterie et pompe
MONTPELLIER - PR PISCINE			1023531824	Rdv création massif béton pour future P3	27/06/16	28/06/2016 08:06:03-DEHOUC JEROME-Dimension massif béton tracée suivant socle de la future P3.vu avec maçon
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1023548574	point glycol avec XYLEM pompe N°1170018	29/06/16	30/06/2016 07:45:07-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe p2.problème sur enveloppe.changement glycol et remise en fonctionnement.A Reparer
MONTPELLIER - PR PISCINE	Groupe Electrogène génératrice	Groupe Electrogène génératrice	1023635570	Test GE en prévision du nettoyage cellules transfo par SPIE le 19 juillet	15/07/16	15/07/2016 13:18:04-LABEAUME THIERRY-Essais GE=ok.
MONTPELLIER - PR PISCINE	Transformateur Triphasé	Transformateur Abaisseur	1023635761	Nettoyage cellule transfo rdv à 14h avec SPIE	19/07/16	19/07/2016 16:59:09-GATTOUSSI EDDY-Il manque la perche VAT dans la cellule transfo.
MONTPELLIER - PR PISCINE	Vanne d'Isolément ballon	Vanne Manuelle	1023635766	Remplacement vanne ballon anti-bélier chantier Y995A	20/07/16	21/07/2016 19:02:41-LAYDET KEVIN-Vanne changé
MONTPELLIER - PR PISCINE	Vanne d'Isolément ballon	Vanne Manuelle	1023635766	Remplacement vanne ballon anti-bélier chantier Y995A	21/07/16	21/07/2016 19:02:41-LAYDET KEVIN-Vanne changé
MONTPELLIER - PR PISCINE			1023824103	Contrôle chantier massif en béton	27/07/16	27/07/2016 19:26:19-DEHOUC JEROME-Décoffrage à réaliser, fute sur coude refoulement P1
MONTPELLIER - PR PISCINE			1023974564	Contrôle chantier goudron et étude démontage vanne refoulement	22/08/16	23/08/2016 09:07:13-DEHOUC JEROME-Il reste encore de la terre dans le gravier, rappel fait auprès du maçon, prise mesure carottage démontage vanne refoulement
MONTPELLIER - PR PISCINE	Vanne d'Isolément DN 400 refoulement	Vanne Manuelle	1023977918	Carottage DN172 dalle béton au centre de l'axe vanne refoulement pour remplaceme	23/08/16	23/08/2016 18:07:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait achat baures
MONTPELLIER - PR PISCINE	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1023994606	Démontage Remontage vanne dn 500 pas bonne.	25/08/16	25/08/2016 19:12:28-LAYDET KEVIN-Journée du Mercredi 24
MONTPELLIER - PR PISCINE	Vanne de Refoulement réseau	Vanne Manuelle	1023990347	Récupération vanne neuve avec camion,mise sur palette et cerclage pour réexpédi	25/08/16	25/08/2016 18:20:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR PISCINE	Vanne de Refoulement réseau	Vanne Manuelle	1023990349	Remise en place ancienne vanne refoulement PN10 suite pb nouvelle vanne en PN	25/08/16	25/08/2016 18:22:13-LAYDET KEVIN-Remontage et remise en service.
MONTPELLIER - PR PISCINE	Vanne de Refoulement réseau	Vanne Manuelle	1024117930	Remplacement vanne DN500 en PN10 sur refoulement chantier Y995A	09/09/16	10/09/2016 08:27:04-LAYDET KEVIN-Vanne dn 500 changé.
MONTPELLIER - PR PISCINE			1024201229	Test contrôle vérification	21/09/16	21/09/2016 11:07:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Visite veritas controle elec visuel sur rail pas de cmu
MONTPELLIER - PR PISCINE	Sonde Ultrason Trop Plein		1024209780	Tests essais et simulations de la sonde ultrasons du trop plein pr	21/09/16	21/09/2016 18:16:29-GICQUEL PATRICK-Vérification de la chaîne de mesure de la sonde ultrasons du trop plein pr : RAS
MONTPELLIER - PR PISCINE	Débitmètre	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1024262953	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	27/09/16	27/09/2016 14:17:31-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
MONTPELLIER - PR PISCINE	Groupe Electrogène génératrice	Groupe Electrogène génératrice	1024360898	contrôle niveau foul cuve GE	07/10/16	07/10/2016 19:24:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle niveau cuve foul. Cuve à 90% pleine
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1024368069	rapatrier la nouvelle P3 du millénaire au PR Piscine CHANTIER F954A	10/10/16	11/10/2016 08:43:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1024368083	Travaux hydraulique P3 chantier Y995A	10/10/16	12/10/2016 19:18:32-LAYDET KEVIN-Pose pompe et raccordement électrique. Manque clapet et raccordement hydraulique
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1024368083	Travaux hydraulique P3 chantier Y995A	12/10/16	12/10/2016 19:18:32-LAYDET KEVIN-Pose pompe et raccordement électrique. Manque clapet et raccordement hydraulique
MONTPELLIER - PR PISCINE			1024404377	Contrôle goudron toiture	14/10/16	15/10/2016 09:06:53-DEHOUC JEROME-Présence d'eau au sol et peinture décollée au plafond local GE, peinture dans un coin du plafond local transfo,dégagement devant les crépines toits , à mon avis il faut supprimer le gravier et les crépines
MONTPELLIER - PR PISCINE			1024398508	Contrôle locaux et toit suite inondation	14/10/16	14/10/2016 16:45:29-LAYDET KEVIN-Fuite au ge
MONTPELLIER - PR PISCINE			1024437360	Preparation chantier	19/10/16	20/10/2016 06:06:40-GATTOUSSI EDDY-Preparation chantier
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1024413292	Travaux mise en place P3	20/10/16	21/10/2016 19:20:43-LAYDET KEVIN-Pose pompe .pose clapet.raccordement hydraulique refoulement dn 250.
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1024442381	OI Travaux mise en place P3	21/10/16	21/10/2016 19:19:51-GATTOUSSI EDDY-Ok
MONTPELLIER - PR PISCINE	Groupe Electrogène génératrice	Groupe Electrogène génératrice	102446214	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	29/10/16	29/10/2016 19:23:06-LABEAUME THIERRY-Non fait
MONTPELLIER - PR PISCINE			1024642534	Contrôle pilier de soutien nouvelle P3	07/11/16	21/11/2016 07:46:05-LABEAUME THIERRY-Cuve de foul pleine à 60%
MONTPELLIER - PR PISCINE						21/11/2016 15:16:18-DEHOUC JEROME-Toujours pas réalisé, point avec maçon, il devrait démarrer les travaux dans 2 jours

MONTPELLIER - PR PISCINE	Groupe Electrogène génératrice	Groupe Electrogène génératrice	1024466214	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	20/11/16	29/10/2016 19:23:06-LABEAUME THIERRY-Non fait 21/11/2016 07:46:05-LABEAUME THIERRY-Cuve de fîoul pleine à 60%
MONTPELLIER - PR PISCINE			1024482753	A- Nettoyage PR	23/11/16	
MONTPELLIER - PR PISCINE			1024482817	A- Nettoyage PR	24/11/16	24/11/2016 09:31:12-LAYDET KEVIN-Ok
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1024748269	Mise en service P3 suite pilier béton sec	05/12/16	07/12/2016 09:48:55-GATTOUSSI EDDY-Mise en service p3 ok et reprise soudure p1
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1024762428	Récupérer P2 pour expédition et expertise suite pb glycol dangereux	07/12/16	
MONTPELLIER - PR PISCINE			1025318638	défauts P1 ,P2 , niv d'appel poire et sonde	03/02/17	04/02/2017 16:25:43-DEHOUGH JEROME-alarme de 2h du matin le 03/02/17, acquit défauts,relance, contrôle ok
MONTPELLIER - PR PISCINE	Jeu de niveaux poires	3 Poires de niveaux	1025324789	point plaque et flotteurs cuve	06/02/17	06/02/2017 20:35:19-LAYDET KEVIN-Poire recalé
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1025317261	mise en place P2 revenue de réparation	07/02/17	
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1025328437	Aide à la mise en place de P2	07/02/17	07/02/2017 17:07:51-LABEAUME THIERRY- Chargement pompe+ mise en place pompe p2. retour réparation.
MONTPELLIER - PR PISCINE	Jeu de niveaux poires	3 Poires de niveaux	1025543614	Analyse bon fonctionnement ou positionnement de la poire basse suite défaut pompe	02/03/17	03/03/2017 17:08:41-GATTOUSSI EDDY-Labeaume
MONTPELLIER - PR PISCINE	Jeu de niveaux poires	3 Poires de niveaux	1025543614	Analyse bon fonctionnement ou positionnement de la poire basse suite défaut pompe	03/03/17	03/03/2017 17:08:41-GATTOUSSI EDDY-Labeaume
MONTPELLIER - PR PISCINE			1025053463	A- Nettoyage PR	03/03/17	03/03/2017 20:31:40-LABEAUME THIERRY-Pas fait
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1025587335	Dépannage P1 en défaut thermique	09/03/17	09/03/2017 12:15:12-LABEAUME THIERRY-Défaut thermique p1 remise en fonctionnement = OK.(Débit=OK/ ampérage= 71 A = OK)
MONTPELLIER - PR PISCINE	Aération Locaux	Ventilateur Centrifuge	1025550432	Cablage ventilateur	15/03/17	15/03/2017 12:09:38-LAYDET KEVIN-Câble ramené à l'armoire préparation puissance et modifications du schéma
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1021843599	Aide à mise en place nettoyage avec Jean-Michel contrôle si P1 pas bouchée	05/01/16	06/01/2016 10:02:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1021855357	Nettoyage	05/01/16	
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1022477583	Nettoyage PR	06/04/16	
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1023213174	Nettoyage PR	28/07/16	
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1024927470	Réencenchement Disjoncteur	23/12/16	23/12/2016 08:41:45-GATTOUSSI EDDY-P2 à démonter
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1024962477	Nettoyage cuve	28/12/16	
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1025011139	Débouchage P1	03/01/17	03/01/2017 18:13:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1021833792	Pompe 1 ne s'arrête pas	04/01/16	04/01/2016 16:42:09-NAVONE GUILHEM-Poire niveau bas. Il faut la changer
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1021907788	Poire n bas = HS	11/01/16	12/01/2016 11:09:02-LABEAUME THIERRY- Charnement poire n bas.
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1022127960	nettoyage PR	02/02/16	
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1022306861	Nettoyage PR	30/03/16	
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1022365629	Nettoyage PR	30/03/16	
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1023052463	Mise en place sonde piezo STR	09/05/16	09/05/2016 11:52:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1023410948	Défaut secteur.	13/06/16	14/06/2016 14:15:24-LABEAUME THIERRY- Disjonction. Gens du voyage
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1023428272	Contrôle annuel endress + hausser.	16/06/16	16/06/2016 13:11:39-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1023440362	Contrôle annuel endress + hausser.	16/06/16	16/06/2016 17:11:16-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1023502362	Prendre photos suite câblage sauvagement des gens du voyage	24/06/16	24/06/2016 16:35:48-LABEAUME THIERRY-Photos branchement pirate.
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1023213173	Nettoyage PR	28/07/16	
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES	TP1 Mas de figuieres	Déversoir	1024276102	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	28/09/16	28/09/2016 14:14:47-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1024835746	Nettoyage	14/12/16	
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1024965608	Relève compteur commune perols	29/12/16	29/12/2016 13:17:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Relève compteur pr eau EDF pompes commune de perols
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1024996193	Point sur P2 en panne	03/01/17	03/01/2017 18:13:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait pompe hs
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1025023925	Démontage pompe p2.rapatriement millénaire . Contrôle enroulement=pompe hs	03/01/17	03/01/2017 18:25:59-LABEAUME THIERRY- Démontage pompe p2.rapatriement millénaire . Contrôle enroulement=pompe hs
PRADES LE LEZ - PR STATION			1021858010	Dépannage déf P3	08/01/16	09/01/2016 17:08:23-NAVONE GUILHEM-Dem rem bouchée
PRADES LE LEZ - PR STATION	Ouvrage de Stockage 2	Cuve béton 2	1022112760	NETTOYAGE PR	25/02/16	
PRADES LE LEZ - PR STATION			1022352778	Nettoyage cuve	25/02/16	
PRADES LE LEZ - PR STATION			1022424301	Deplacement des Clapuses de maera	26/02/16	29/02/2016 12:07:48-DUQUESNE CHRISTOPHE- Nettoyage déplacement ranscement clapuses
PRADES LE LEZ - PR STATION	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1023635568	Rdv à 9h avec Mr Panis(0675846410) d'ERDF pour changement Transformateur de Cour	13/07/16	15/07/2016 07:53:34-LABEAUME THIERRY- Changement transformateur de courant par erdf.arret du poste pendant 1 heure.
PRADES LE LEZ - PR STATION	Cuve de Rétention	Cuve	1023635746	Livraison de nutriox	20/07/16	20/07/2016 18:48:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
PRADES LE LEZ - PR STATION	Pluviomètre	Pluviomètre	1023734677	Nettoyage et contrôle.	21/07/16	21/07/2016 17:11:15-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
PRADES LE LEZ - PR STATION			1024098879	Niveau dappel	05/09/16	06/09/2016 14:17:15-NAVONE GUILHEM-Arret pompe 2. Vidange poste. Remise en auto ok
PRADES LE LEZ - PR STATION			1023876474	A- Nettoyage PR	07/09/16	
PRADES LE LEZ - PR STATION			1023759188	Nettoyage PR	08/09/16	
PRADES LE LEZ - PR STATION	Accessoire de Levage	Portique	1024117490	Contrôle Véritas levage électrique baraoudage	09/09/16	09/09/2016 14:05:37-DUQUESNE CHRISTOPHE- Fissure potence, manque eau
PRADES LE LEZ - PR STATION	Pluviomètre	Pluviomètre	1024195412	Nettoyage du pluviomètre.	20/09/16	20/09/2016 17:11:11-MATHIEU GUILHEM-Présence d'escarabots sur la balance.
PRADES LE LEZ - PR STATION	Sonde	Sonde ultra son	1024195411	Vérification de la chaîne de mesure.	20/09/16	20/09/2016 17:11:11-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
PRADES LE LEZ - PR STATION	Sonde	Sonde ultra son	1024251932	Contrôle annuel CEREG.	26/09/16	26/09/2016 17:12:15-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
PRADES LE LEZ - PR STATION	Cuve de Rétention	Cuve	1024680813	lvrison de 4t de nutriox	25/11/16	25/11/2016 14:54:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
PRADES LE LEZ - PR STATION	Pompe 1	Motopompe Submersible	1024996192	Débouchage P1	02/01/17	02/01/2017 15:08:56-DUQUESNE CHRISTOPHE- Bouchon
PRADES LE LEZ - PR STATION	Cuve de Rétention	Cuve	1025091499	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	11/01/17	11/01/2017 18:12:14-GATTOUSSI EDDY-Ras
PRADES LE LEZ - PR STATION			1025147640	relève compteurs!!!!	15/01/17	16/01/2017 09:16:14-LABEAUME THIERRY-Relève compteurs
PRADES LE LEZ - PR STATION	Pluviomètre	Pluviomètre	1025171863	Simulation 250 ml.	17/01/17	17/01/2017 16:27:47-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
PRADES LE LEZ - PR STATION	Pluviomètre	Pluviomètre	1025171864	Mettre antigel.	17/01/17	17/01/2017 16:27:47-MATHIEU GUILHEM-Nettoyage et 250 ml antigel.
PRADES LE LEZ - PR STATION	Pompe Doseuse	Motopompe à Membranes	1025169118	Arrêt injection suite gel	19/01/17	
PRADES LE LEZ - PR STATION	Cuve de Rétention	Cuve	1025172803	Mettre en place cadenas sur dépôtage	22/01/17	
PRADES LE LEZ - PR STATION	Pompe Doseuse	Motopompe à Membranes	1025429877	Relance injection nutriox	17/02/17	17/02/2017 17:11:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
PRADES LE LEZ - PR STATION			1025201639	A- Nettoyage PR	02/03/17	03/03/2017 08:18:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE			1022191670	NETTOYAGE PR	11/02/16	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE			1022217636	mise en place tuyau sonde piezo+Chaîne	11/02/16	12/02/2016 16:43:40-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve mise en place tube sonde piezo.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE	Ouvrage de Stockage	Cuve	1022112755	NETTOYAGE PR	12/02/16	12/02/2016 16:47:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE			1022217636	mise en place tuyau sonde piezo+Chaîne	12/02/16	12/02/2016 16:43:40-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve mise en place tube sonde piezo.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE	Support de Télétransmission	Télggestion Autonome RTC	1022309870	Remplacement	19/02/16	20/02/2016 17:59:43-GATTOUSSI EDDY- Remplacement carte ana 2ai par une kai pour installation preleveur voir str
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1022424858	Poste disjoncté	28/02/16	29/02/2016 12:10:24-LABEAUME THIERRY-Remise en fonctionnement.>2)
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE			1022742426	Disjonction	05/04/16	06/04/2016 08:06:05-GATTOUSSI EDDY-Disjonction disjoncteur général + batterie s550 hs + ge sur arrêt (voir maintenance) = déversement
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE			1022521567	Nettoyage PR	12/04/16	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE			1022521528	Nettoyage PR	12/04/16	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE	Support de Télétransmission	Télggestion Autonome RTC	1022531129	Remplacement batterie Sofrel	04/05/16	06/05/2016 11:36:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE			1023070922	Disjonction	10/05/16	10/05/2016 15:21:03-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite poste disjoncté
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE			1023052806	Remplacement batteries et test GE	13/05/16	14/05/2016 07:35:10-LABEAUME THIERRY-Mise en place batterie.reparation electrovane
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE			1023385972	Nettoyage PR	09/08/16	09/08/2016 17:29:48-LAYDET KEVIN-Ok
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMAINE	Ouvrage de Stockage	Cuve	1023608083	NETTOYAGE PR	09/08/16	

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Barreadage	Barreadage	1024117547	Contrôle Véritas levage électrique barreadage	12/09/16	13/09/2016 08:31:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test levage 200k ok contrôle elec manque ampoule voir protection edf groupe capot en plastique nettoyage sac poubelle herbe et protection du fil ptt à faire
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1024144239	dépannage ligne téléphonique	12/09/16	13/09/2016 08:36:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ligne en défaut ticket sfr n° c17244651
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024117584	Contrôle Véritas levage électrique barreadage	13/09/16	13/09/2016 14:36:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Groupe Electrogène	Moteur	1024361234	contrôle niveau fioul cuve GE	07/10/16	07/10/2016 19:24:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle cuve fioul = vide (< 200 litres)
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Groupe Electrogène	Moteur	1024465968	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	29/10/16	29/10/2016 19:23:05-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/11/2016 08:41:52-LABEAUME THIERRY-Cuve fioul vide.cuve fioul environ 200 litres de capacité
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Groupe Electrogène	Moteur	1024465968	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	11/11/16	29/10/2016 19:23:05-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/11/2016 08:41:52-LABEAUME THIERRY-Cuve fioul vide.cuve fioul environ 200 litres de capacité
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Groupe Electrogène	Moteur	1024615663	Contrôle niv fuel,évaluer les litres à commander	18/11/16	19/11/2016 10:42:29-LABEAUME THIERRY-Cuve de fioul vide(environ 200 litres de capacité)
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE			1024691744	Coupure secteur	24/11/16	25/11/2016 08:06:07-DEHOUCHE JEROME-disjoncteur principal tombé et GE en marche mais pas de pompe en fonctionnement,débranchement tout autour et dans la rue, réenclenchement ,fonctionnement des pompes, contrôle ok à voir demain le dysfonctionnement
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Groupe Electrogène		1024699759	GE alimente pas armoire électrique.	25/11/16	26/11/2016 08:05:03-LABEAUME THIERRY-Mauvais contact sur fusibles. Remplacement par disjoncteurs
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE			1024423862	A- Nettoyage PR	21/12/16	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE			1024423932	A- Nettoyage PR	21/12/16	21/12/2016 18:28:45-LAYDET KEVIN-Ok
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE			1025138422	Arrêt du PR suite passage caméra	11/01/17	11/01/2017 20:52:17-DEHOUCHE JEROME-vidange et arrêt du poste ,contrôle et remise en service progressivement
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1025319107	Dépannage P1 en défaut	06/02/17	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE			1025386695	Réenclenchement	10/02/17	10/02/2017 20:42:05-GATTOUSSI EDDY-Défaut disjonction. Ge n'arrivait pas à démarrer : sûrement dû à un manque de fioul
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1025387982	Dépannage P1 en défaut.	14/02/17	14/02/2017 10:07:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchée débouchage
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE			1025463316	Paramétrage information débitmètre	21/02/17	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Groupe Electrogène	Moteur	1025467084	Dépannage non démarrage GE	21/02/17	21/02/2017 20:38:38-LABEAUME THIERRY-Amorçage GE. Nettoyage et graissage electro aimant démarrage. Batterie trop faible-à mettre en charge- à suivre.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Groupe Electrogène	Moteur	1025477751	Contrôle fonctionnement GE	24/02/17	24/02/2017 19:03:07-LABEAUME THIERRY-Mise en charge batterie GE,essais non conforme- voir problème sur carte relais peut-être. 03/03/2017 20:31:40-LABEAUME THIERRY-Commande relais chez Rexel pour essais.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Groupe Electrogène	Moteur	1025477751	Contrôle fonctionnement GE	01/03/17	24/02/2017 19:03:07-LABEAUME THIERRY-Mise en charge batterie GE,essais non conforme- voir problème sur carte relais peut-être. 03/03/2017 20:31:40-LABEAUME THIERRY-Commande relais chez Rexel pour essais.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1025596607	Dépannage défaut thermique P1	10/03/17	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Groupe Electrogène	Moteur	1025599766	réparation armoire GE	10/03/17	11/03/2017 08:11:35-LABEAUME THIERRY-Changement relais+ contacteur.prevoir reprise câblage+broche.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDOMINE	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025633338	analyse défaut débitmètre 4-20mA souvent en alarme	15/03/17	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1021917570	Nettoyage et dessableur	12/01/16	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1021897214	Calage pompes	13/01/16	13/01/2016 16:49:00-LABEAUME THIERRY-Reprise calage roue pompe p1.
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1022650790	Nettoyage PR	27/04/16	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Mesure de Niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique	1022972182	Dépose-Repose - Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique	27/04/16	27/04/2016 13:05:17-GATTOUSSI EDDY-Ok
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1022650846	Nettoyage PR	29/04/16	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Mesure de Niveau	Appareil de Mesure de Niveau Piézométrique	1023005751	Paramétrage et cablage suite renouvellement	06/05/16	06/05/2016 18:14:21-GATTOUSSI EDDY-Config ok. Manque à injecter la config sur site, faire des tests et intégration sur leme
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Armoire de Commande		1023098671	Finir câblage sonde et reprise ciment dans chambre de vanne	24/05/16	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Porte / Portail	Portail	1023850306	Peinture Portail	01/08/16	01/08/2016 17:23:54-LABEAUME THIERRY-Peinture portail+ soudure pointe.prevoir finition peinture apres pose nouvelle clôture.
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1023874637	Nettoyage	03/08/16	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1023386006	Nettoyage PR	04/08/16	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1024003970	Contrôle remplacement clôture	25/08/16	27/08/2016 09:09:57-DEHOUCHE JEROME-Renouvellement ok,nettoyage sol à prévoir et 2ème couche de peinture
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1024064671	Dépannage contrôleur de phases	03/09/16	03/09/2016 18:09:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dépanage achat à faire
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Accessoire de Levage	Portique	1024154562	Contrôle portique	13/09/16	13/09/2016 15:16:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en place cmu 300 kg ok
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1024515526	A- Nettoyage PR	03/01/17	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1024515563	A- Nettoyage PR	03/01/17	03/01/2017 18:12:33-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve + desableur(sable et graviers)
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Porte / Portail	Portail	1025159334	Remplacement barillet portillon avec un Veolia	19/01/17	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1025277827	Test bypass vers PR Les Prés	02/02/17	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025358252	mise à jour débits pompes et paramétrage	10/02/17	10/02/2017 17:12:56-LAYDET KEVIN-Calcul et insertion dans sofrel
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025467090	Test avec délicatesse manoeuvre vanne raccordement sur refoulement Les Prés	24/02/17	24/02/2017 19:03:08-LABEAUME THIERRY-Recherche bouche à clé . Essais man'uvre vanne(pas possible avec ma clé)
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025503349	manoeuvre vanne raccordement sur refoulement Les Prés avec tige plus longue	24/02/17	24/02/2017 19:03:04-LABEAUME THIERRY-Essais man'uvre vanne avec clé adaptée.vanne pas bloquée.prévoir essais minimum à deux.
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1025515130	manoeuvre vanne raccordement sur refoulement Les Prés avec tige plus longue	27/02/17	27/02/2017 17:13:56-LABEAUME THIERRY-Man'uvre vanne refoulement Marquero= OK.vanne anthiorare (environ 30 tours).
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021732452	Mise en place sonde XPS15 et multiranger	07/01/16	07/01/2016 16:56:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-A continuer
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021896307	Mise en service sonde	08/01/16	09/01/2016 17:26:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021897203	Paramétrage sonde US en stock	14/01/16	14/01/2016 16:58:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Config effectué test d'alarme
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021897213	Cablage et Paramétrage sofrel pour automatisme par sonde	14/01/16	14/01/2016 16:58:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Installation nouvelle config sonde s550. Prise de débit p1 p2 plet p2 80m3 chacune et 95 l/s 2. Mode degrade poire ok test alarme ok diam 2,2m surf 3.8 m2 volume 1.14 m3
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1022044956	Mise en place définitive de la sonde US	25/01/16	26/01/2016 10:10:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1022191612	NETTOYAGE PR	11/02/16	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Ouvrage de Stockage	Cuve	1020639064	NETTOYAGE PR	12/02/16	12/02/2016 16:47:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1022273287	Contrôle débit pompes	19/02/16	20/02/2016 16:44:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1022612268	Contrôle caclage avec FAUCHET.rdv au Pont Trinquat	24/03/16	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1022521566	Nettoyage PR	12/04/16	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1022521527	Nettoyage PR	12/04/16	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1023385971	Nettoyage PR	09/08/16	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Ouvrage de Stockage	Cuve	1023608082	NETTOYAGE PR	09/08/16	09/08/2016 17:29:48-LAYDET KEVIN-Ok
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1024003567	Point complet suite mauvaises odeurs	25/08/16	27/08/2016 09:09:56-DEHOUCHE JEROME-Contrôle complet pas de mauvaises odeurs ou dysfonctionnement
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Barreadage	Barreadage	1024117595	Contrôle Véritas levage électrique barreadage	13/09/16	13/09/2016 10:56:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Levage ok. Faire capot pour protéger le débitmètre. Fermer les trous sur dalle béton
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1024423861	A- Nettoyage PR	21/12/16	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1024423931	A- Nettoyage PR	21/12/16	21/12/2016 18:28:45-LAYDET KEVIN-Ok
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1025138423	Arrêt du Pr suite passage caméra	11/01/17	11/01/2017 20:52:18-DEHOUCHE JEROME-vidange et arrêt du poste ,contrôle et remise en service progressivement
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1025147544	Relève compteurs!!!!	13/01/17	
VENDARGUES - PR SALAISON			1021843647	Relance données à communiquer à 3P Industrie	06/01/16	07/01/2016 10:02:27-NAVONE GUILHEM-Ok
VENDARGUES - PR SALAISON			1021859841	Com sofrel hs	06/01/16	07/01/2016 10:18:34-NAVONE GUILHEM-Test ligne téléphonique hs le matin. Dépannage avec entreprise l après midi

VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 1	Pompe 1	1022217616	Démontage P1 et la ramener chez Midi Bobinage pour expertise	12/02/16	13/02/2016 20:01:31-LAYDET KEVIN-Reprise soudure chaise démontage pompe 1
VENDARGUES - PR SALAISON			1022253155	Amener P1 déjà réparée pour expertise chez Midi Bobinage	16/02/16	
VENDARGUES - PR SALAISON			1022278121	Démontage	16/02/16	18/02/2016 06:09:36-GATTOUSSI EDDY-Evacuation la avec entrainée brul
VENDARGUES - PR SALAISON	Moteur Electrique P2	Moteur Synchrone	1023078664	Defaut pompe p2	17/02/16	20/02/2016 17:44:28-LABEAUME THIERRY-Pompe bloquée,pompe mise sur arrêt.(certainement roulement)
VENDARGUES - PR SALAISON			1020671937	Livraison de 25T de Nutriox avec Yara	19/02/16	20/02/2016 17:00:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR SALAISON			1023207450	Démontage P2 pour expertise chez Midi Bobinage	22/02/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 1	Pompe 1	1022424954	Contrôle pompage p1 et p3 suite orage.(mauvaises données ordi)	28/02/16	29/02/2016 12:10:46-LABEAUME THIERRY-Pompage Ok.
VENDARGUES - PR SALAISON			1022498378	Contrôler si rince oeil réparé	09/03/16	09/03/2016 17:06:08-LABEAUME THIERRY-Rince oeil non réparé.
VENDARGUES - PR SALAISON	Ouvrage de Stockage 1	Cuve 1	1022478514	NETTOYAGE PR SOUS TRAITES	22/03/16	22/03/2016 10:30:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait avec difficulté
VENDARGUES - PR SALAISON	Ouvrage de Stockage 2	Cuve 2	1022478515	NETTOYAGE PR SOUS TRAITES	22/03/16	22/03/2016 10:30:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non terminé, difficulté avec les vannes fuyarde
VENDARGUES - PR SALAISON			1022652179	Contrôle des équipements	24/03/16	25/03/2016 13:14:06-DEHOUCJ JEROME-Prise mesures centrale d'air et point des équipements
VENDARGUES - PR SALAISON			1022731803	Réunion avec équipe et JC	04/04/16	05/04/2016 08:06:11-DEHOUCJ JEROME-Point sur dysfonctionnements et amélioration à apporter
VENDARGUES - PR SALAISON			1022739808	Reunion	04/04/16	
VENDARGUES - PR SALAISON			1022769107	Remise en etat	06/04/16	
VENDARGUES - PR SALAISON			1022769107	Remise en etat	08/04/16	
VENDARGUES - PR SALAISON			1022905345	Point équipements suite inondations	19/04/16	22/04/2016 08:06:06-DEHOUCJ JEROME-Prise caractéristiques ventilateur désodorisation compresseur
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 2	Pompe 2	1022884541	Récupération pompe réparée chez MIDI BOBINAGE	21/04/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 2	Pompe 2	1022884548	Montage pompe retour réparation avec grue BREL	21/04/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 3	Pompe 3	1022884556	Démontage pour réparation avec grue BREL	21/04/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 3	Pompe 3	1022884615	Rapatriment pompe pour réparation chez MIDI BOBINAGE	21/04/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 3	Pompe 3	1022892814	Amener la pompe pour réparation chez Midi Bobinage	21/04/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Centrale d'Alarme gaz	Centrale d'Alarme gaz	1022959183	Visite pour devis avec ADS	26/04/16	
VENDARGUES - PR SALAISON			1022998610	Devis ventilateur	29/04/16	29/04/2016 11:06:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-529 euro
VENDARGUES - PR SALAISON			1023006910	Remplacement pièces douche sécurité hs	02/05/16	03/05/2016 07:35:14-LABEAUME THIERRY-Mise en place rince oeil.
VENDARGUES - PR SALAISON			1023069346	Aiguillage des câbles sondes	10/05/16	
VENDARGUES - PR SALAISON			1023069346	Aiguillage des câbles sondes	12/05/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Support de Télétransmission	Poste telegestion autonome RTC GSM	1023091135	Mise en service et basculement sur nouvel automatisme	13/05/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Débitmètre bypass	Débitmètre bypass	1023132228	Problème de comptage. Valeurs présent dans le lerne.	17/05/16	18/05/2016 11:06:09-MATHIEU GUILHEM-Vérification du débitmètre Ok RAS.
VENDARGUES - PR SALAISON	Sonde de niveau cuve 1	Sonde US cuve 1	1023098410	Cablage sondes radar bassin 1	18/05/16	20/05/2016 18:51:59-LAYDET KEVIN-Ok
VENDARGUES - PR SALAISON	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1023149570	Poire niveau appel vide cave.	19/05/16	19/05/2016 15:16:02-LABEAUME THIERRY-Reperage+ changement poire niveau appel.
VENDARGUES - PR SALAISON			1023143366	Remplacement pièces hs de la douche sécurité	19/05/16	19/05/2016 14:30:47-LABEAUME THIERRY- Changement vannes- places douche nutriox
VENDARGUES - PR SALAISON	Sonde de niveau cuve 1	Sonde US cuve 1	1023098410	Cablage sondes radar bassin 1	20/05/16	20/05/2016 18:51:59-LAYDET KEVIN-Ok
VENDARGUES - PR SALAISON	Sonde de niveau cuve 2	Sonde US cuve 2	1023098412	Cablage sondes radar bassin 2	20/05/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Cuve 1	Cuve 1	1023303041	Remplissage	02/06/16	
VENDARGUES - PR SALAISON			1020179709	Nettoyage cuves avec SOMES	09/06/16	09/06/2016 18:15:58-LAYDET KEVIN-Ok
VENDARGUES - PR SALAISON	Cuve 1	Cuve 1	1023376274	Livraison 25 T de NUTRIOX avec Yara	09/06/16	10/06/2016 07:38:04-LABEAUME THIERRY- Remplissage des 2 Cuves nutriox.
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 3	Pompe 3	1023376277	Récupération de la pompe chez Midi Bobinage	10/06/16	10/06/2016 16:26:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 3	Pompe 3	1023376342	Mise en place P3	10/06/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe Doseuse 1	Pompe doseuse 1	1023381194	Débouchage tuyau injection Nutriox	12/06/16	14/06/2016 13:23:10-LABEAUME THIERRY-Reprise tuyau injection nutriox.injection dans les 2 Cuves.
VENDARGUES - PR SALAISON			1022306856	Nettoyage PR	13/06/16	14/06/2016 13:21:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR SALAISON			1023410796	Contrôle annuel endress + hausser.	13/06/16	14/06/2016 14:14:49-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS.
VENDARGUES - PR SALAISON	Ouvrage de Stockage 1	Cuve 1	1023394726	Aide au nettoyage cuves avec SOMES	14/06/16	14/06/2016 18:26:20-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et 2
VENDARGUES - PR SALAISON	Sécheur d'Air	Sécheur d'Air	1023394727	Vérifier si les plans de la future centrale d'air correspondent à celle installé	14/06/16	14/06/2016 18:26:20-LABEAUME THIERRY-Contrôle mesure =ok
VENDARGUES - PR SALAISON			1023440966	Remplacement	16/06/16	17/06/2016 06:07:08-GATTOUSSI EDDY-Ventilateur local nutriox
VENDARGUES - PR SALAISON	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1023520733	Test nouveaux paramétrage JP INDUSTRIE	01/07/16	
VENDARGUES - PR SALAISON			1023648252	Pose climatisation	11/07/16	11/07/2016 19:11:33-LAYDET KEVIN-Pose groupe clim
VENDARGUES - PR SALAISON			1023889936	Prendre rdv avec spécialiste pour raccordement clim	08/08/16	08/08/2016 19:34:11-LAYDET KEVIN-Mis en service avec enjaye
VENDARGUES - PR SALAISON			1023940966	Contrôle poste suite orage	17/08/16	18/08/2016 09:07:16-NAVONE GUILHEM-Ras
VENDARGUES - PR SALAISON			1023990723	Rdv échelle 34 et point caractéristiques compresseur	24/08/16	25/08/2016 11:06:50-DEHOUCJ JEROME-Prise mesures pour location et montage échafaudage avec ÉCHELLE 34,prises photos pour caractéristiques compresseur et détecteur de fumée, remarques pls
VENDARGUES - PR SALAISON			1024051175	Nettoyage local armoire électrique,débarrasser au dessus de l'armoire élec.contô	01/09/16	01/09/2016 10:27:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR SALAISON			1024162054	Débordement	14/09/16	15/09/2016 09:06:07-DEHOUCJ JEROME-Demande à Florent d'arrêter et de remettre en service vendargues pour tester le débordement local pges
VENDARGUES - PR SALAISON	Sécheur d'Air	Sécheur d'Air	1024173407	Réception centrale d'air le vendredi 15/09/16	15/09/16	16/09/2016 09:06:57-DEHOUCJ JEROME-réception au millénaire vers 12h45
VENDARGUES - PR SALAISON			1024212120	Aide remplacement capteur air	21/09/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 1	Pompe 1	1024239581	Dépannage P1 en défaut	26/09/16	26/09/2016 19:05:29-LABEAUME THIERRY-Problème sur une phase pompe p1. (Bornier plaque pompe p1 brûlé. 1. Phase complètement brûlée.)
VENDARGUES - PR SALAISON			1024055220	A- Nettoyage PR Sous/Traité	26/09/16	26/09/2016 19:05:57-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 2 cuves. (Surface).
VENDARGUES - PR SALAISON	Débitmètre bypass	Débitmètre bypass	1024293006	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	29/09/16	30/09/2016 06:09:18-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
VENDARGUES - PR SALAISON	Débitmètre refoulement	Débitmètre refoulement	1024293007	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	29/09/16	30/09/2016 06:09:18-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
VENDARGUES - PR SALAISON	Sécheur d'Air	Sécheur d'Air	1024301726	Chantier P9748 rapatrier nouvelle centrale d'air , la mettre en place et mettre	04/10/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024304176	nettoyage ventilo, remplacement ventilo manquant et mise en place filtres,rempla	04/10/16	04/10/2016 19:04:56-DUQUESNE CHRISTOPHE- Nettoyage ok remise en place bareaudage remplacement d un prolo
VENDARGUES - PR SALAISON	Moteur Electrique P1	Moteur Synchrone	1024377343	Refaire connexion M1 suite câble brûlé	12/10/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024377344	Ajouter un niveau inondation en alarme à hauteur de la additration supérieure d.	12/10/16	12/10/2016 19:18:32-LAYDET KEVIN-Poire niveau très haut mis en niveau débordement
VENDARGUES - PR SALAISON	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024377345	Tester les niveaux d'appel cuves et pompes avant orage	13/10/16	13/10/2016 14:24:02-LABEAUME THIERRY-Tests niveau+ alarme cablage moteur pompe p1.
VENDARGUES - PR SALAISON	Moteur Electrique P1	Moteur Synchrone	1024395135	Cerclage Moteur 1 câble hs pour expédition	14/10/16	14/10/2016 11:32:57-LABEAUME THIERRY- Préparation expédition
VENDARGUES - PR SALAISON	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024398291	contrôle fonctionnement et niveaux suite inondation	14/10/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Poires de niveau	Jeu de poires	1024404458	alarme niveau appel cuve 2	15/10/16	15/10/2016 14:11:23-DEHOUCJ JEROME-Point sur site pas de débordement dans local pompes, niveau à 8.30m. beaucoup de vibration au sol !!!
VENDARGUES - PR SALAISON	Sécheur d'Air	Sécheur d'Air	1024409575	cablage centrale d'air et nettoyage	20/10/16	20/10/2016 11:15:35-LAYDET KEVIN-Pas fini
VENDARGUES - PR SALAISON			1024480556	Prise de cote et devis rehausse	26/10/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Clapet P1	Clapet P1	1024505038	Remplacement clapet P1	04/11/16	04/11/2016 09:04:30-GATTOUSSI EDDY-Ras. Attention prévoir vérification du serrage des pompes une fois par trimestre
VENDARGUES - PR SALAISON	Trappe	Trappe	1024505045	Réalisation cornières support capôts, modification verrouillage cadenas	04/11/16	04/11/2016 19:21:12-LAYDET KEVIN-Pas fini
VENDARGUES - PR SALAISON	Trappe	Trappe	1024544461	OI Réalisation cornières support capôts, modification verrouillage cadenas	07/11/16	10/11/2016 19:49:31-LAYDET KEVIN-Trois capots fini un commencé cote pompe. A finir
VENDARGUES - PR SALAISON	Trappe	Trappe	1024544461	OI Réalisation cornières support capôts, modification verrouillage cadenas	08/11/16	10/11/2016 19:49:31-LAYDET KEVIN-Trois capots fini un commencé cote pompe. A finir
VENDARGUES - PR SALAISON	Trappe	Trappe	1024544461	OI Réalisation cornières support capôts, modification verrouillage cadenas	09/11/16	10/11/2016 19:49:31-LAYDET KEVIN-Trois capots fini un commencé cote pompe. A finir
VENDARGUES - PR SALAISON	Trappe	Trappe	1024544461	OI Réalisation cornières support capôts, modification verrouillage cadenas	10/11/16	10/11/2016 19:49:31-LAYDET KEVIN-Trois capots fini un commencé cote pompe. A finir
VENDARGUES - PR SALAISON	Détecteur incendie	Détecteur incendie	1024505044	Remplacement socles et détecteurs de fumées locaux nutriox,élec et pompes	10/11/16	10/11/2016 19:49:30-LAYDET KEVIN-AAimentation stabilisée HS à remplacer
VENDARGUES - PR SALAISON	Trappe	Trappe	1024592014	Réalisation cornières support capôts, modification verrouillage cadenas	14/11/16	18/11/2016 17:28:46-LAYDET KEVIN-Rehausse des capôts.
VENDARGUES - PR SALAISON	Trappe	Trappe	1024592014	Réalisation cornières support capôts, modification verrouillage cadenas	15/11/16	18/11/2016 17:28:46-LAYDET KEVIN-Rehausse des capôts.
VENDARGUES - PR SALAISON	Trappe	Trappe	1024592014	Réalisation cornières support capôts, modification verrouillage cadenas	16/11/16	18/11/2016 17:28:46-LAYDET KEVIN-Rehausse des capôts.
VENDARGUES - PR SALAISON	Trappe	Trappe	1024592014	Réalisation cornières support capôts, modification verrouillage cadenas	18/11/16	18/11/2016 17:28:46-LAYDET KEVIN-Rehausse des capôts.
VENDARGUES - PR SALAISON	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024608842	remplacement ventilo armoire élec	18/11/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Sécheur d'Air	Sécheur d'Air	1024505043	Raccordement centrale d'air	18/11/16	18/11/2016 17:28:45-LAYDET KEVIN-Pas fait

VENDARGUES - PR SALAISON	Moteur Electrique P1	Moteur Synchrone	1024655203	rapatriement M1 retour réparation	22/11/16	23/11/2016 07:48:46-LABEAUME THIERRY-Nettoyage + apport pompe local disjoncteur
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 3	Pompe 3	1024655110	Remise en service P3	22/11/16	23/11/2016 07:48:46-LABEAUME THIERRY-Remise en fonctionnement pompe p3 contrôle poste.
VENDARGUES - PR SALAISON	Moteur Electrique P1	Moteur Synchrone	1024705285	Cablage M1 et mise en service	28/11/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Moteur Electrique P1	Moteur Synchrone	1024699422	Démontage M1 pour la mise en place demain du moteur revenu de réparation avec le	28/11/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Sécheur d'Air	Sécheur d'Air	1024699423	Mise en service centrale d'air	29/11/16	30/11/2016 08:16:01-LAYDET KEVIN-Mise en service
VENDARGUES - PR SALAISON	Cuve 1	Cuve 1	1024723082	Livraison nitrate surplus	01/12/16	01/12/2016 12:32:18-DUQUESNE CHRISTOPHE- Livraison surplus 4m3
VENDARGUES - PR SALAISON			1024766704	contrôle des travaux trappes,centrale d'air ,ventilos armoires élec. centrale	05/12/16	07/12/2016 10:43:14-DEHOUGH JEROME-arret trappes à revoir ,bas de porte à mouler
VENDARGUES - PR SALAISON	Porte / Portail	Porte	1024807794	Renforcement bas de porte local élec	12/12/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Trappe	Trappe	1024808057	Revoir système de blocage trappes	12/12/16	
VENDARGUES - PR SALAISON	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024809107	Mise en place blocs secours	14/12/16	14/12/2016 18:25:08-LABEAUME THIERRY-Mise en place blocs de secours
VENDARGUES - PR SALAISON			1024660787	A- Nettoyage PR Sous/Traité	14/12/16	14/12/2016 15:12:09-GATTOUSSI EDDY-A
VENDARGUES - PR SALAISON			1024979702	Nettoyage pr	30/12/16	30/12/2016 11:17:16-DUQUESNE CHRISTOPHE- Nettoyage pr
VENDARGUES - PR SALAISON	Agitateur 2	Agitateur 2	1025011140	Dépannage défaut agitateur 2	03/01/17	03/01/2017 18:13:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR SALAISON	Cuve 1	Cuve 1	1025016826	Livraison de 7.5T de nutrix avec Yara	05/01/17	05/01/2017 12:24:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe Doseuse 1	Pompe doseuse 1	1025169799	Arrêt injection suite gel	19/01/17	19/01/2017 18:27:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret
VENDARGUES - PR SALAISON	Cuve 1	Cuve 1	1025172808	Mettre en place cadenas sur dépotage	22/01/17	
VENDARGUES - PR SALAISON	Barreaudage	Barreaudage	1025263492	rdv 10h Ouverture des trappes à 3M(Mr Fonteneau) pour leur futur stage CATEC	30/01/17	30/01/2017 19:08:15-DUQUESNE CHRISTOPHE- Intervention OK ouverture contrôle poste
VENDARGUES - PR SALAISON	Appareil de Mesure Physique	Sonde Piézométrique Nutriox	1025328978	Test	06/02/17	06/02/2017 16:38:07-GATTOUSSI EDDY-Problème entre le sofrel et l'écran kep. En attente d'une réponse de JP Industrie.
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe Doseuse 1	Pompe doseuse 1	1025429629	Relance injection nutriox	17/02/17	17/02/2017 19:01:47-GATTOUSSI EDDY-Reporter
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe Doseuse 1	Pompe doseuse 1	1025429629	Relance injection nutriox	24/02/17	17/02/2017 19:01:47-GATTOUSSI EDDY-Reporter
VENDARGUES - PR SALAISON	Sécheur d'Air	Sécheur d'Air	1025550489	Dépannage centrale d'air en défaut	08/03/17	08/03/2017 09:20:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021843652	Relance données à communiquer à JP Industrie	06/01/16	07/01/2016 10:02:26-NAVONE GUILHEM-Fait
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1022425058	Contrôle fonctionnement pompe p2	28/02/16	29/02/2016 17:11:10-LABEAUME THIERRY- Fonctionnement pompe p2=OK
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1022349389	Nettoyage et rangement	29/02/16	
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pompe de Relèvement 1	Pompe 1	1022713356	Manche refoulement pompe defectueuse.apport manche de secours.	01/04/16	02/04/2016 08:06:07-LABEAUME THIERRY-Apport manche de remplacement
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1022739809	Démontage Remontage manche.	04/04/16	
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1022996633	Rdv avec 3M Mr Fonteneau et Vincent mr Bataille sur agrandissement trous arrivé	28/04/16	29/04/2016 08:06:10-DEHOUGH JEROME- Agrandissement important en conservant le casse chute deau
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1023065247	Aiguiller les câbles de sondes	10/05/16	
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Support de Télétransmission	Poste telegestion autonome RTC GSM	1023052767	Travaux JP Industrie automatisme par Sofrel,passage en mode dégradé	10/05/16	
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Support de Télétransmission	Poste telegestion autonome RTC GSM	1023065295	Mise en service et basculement sur automatisme par Sofrel avec JP INDUSTRIE	12/05/16	
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Sonde de niveau cuve 1	Sonde US cuve 1	1023052782	remplacement par sonde Viéga	13/05/16	
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Sonde de niveau cuve 1	Sonde US cuve 1	1023098407	Cablage sondes radar bassin 2	18/05/16	20/05/2016 09:30:57-LAYDET KEVIN-Ok
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Sonde de niveau cuve 1	Sonde US cuve 1	1023098350	Cablage sondes radar bassin 1	20/05/16	20/05/2016 09:30:57-LAYDET KEVIN-Ok
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Support de Télétransmission	Poste telegestion autonome RTC GSM	1023371514	Test nouveaux paramétrage JP INDUSTRIE Test nouveaux paramétrage JP INDUSTRIE	09/06/16	
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1023631193	Rdv à 14h15 pour point avec IRH Mr clavier 0648559452	08/07/16	08/07/2016 16:57:15-LABEAUME THIERRY-Visite , inspection chambre de vanne et cuve pour reparation refoulement
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1023734635	Test fct du pluviomètre	21/07/16	21/07/2016 17:11:04-CICQUEL PATRICK-Test fonctionnement du pluviomètre
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1023734676	Nettoyage et contrôle.	21/07/16	21/07/2016 17:11:15-MATHIEU GUILHEM-Ok. RAS.
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1023905698	Vérification de la mesure avec le logiciel OTT pluviométrie.	10/08/16	10/08/2016 18:06:15-MATHIEU GUILHEM-Mesure conforme. OK.RAS.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1023941007	Defaut secteur	17/08/16	18/08/2016 09:07:37-NAVONE GUILHEM-Appel edf. Remise en marche ok
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1024118401	Test et simulation. 250 ml (12.5 mm).	08/09/16	08/09/2016 16:21:03-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS. voir lerne.
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1024229224	Essais et simulations du pluviomètre.	23/09/16	
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1024229163	Vérification de la chaîne de mesure.	23/09/16	23/09/2016 14:19:16-MATHIEU GUILHEM-OK. RAS. Simulation 12.5 (résultat 12.2)
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1024055221	A- Nettoyage PR Sous/Traité	28/09/16	28/09/2016 14:03:38-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et 2. Reprise du support tige de vanne arrive cuve 1=OK
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Débitmètre bypass	Débitmètre bypass	1024292343	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	29/09/16	29/09/2016 17:21:08-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Débitmètre refoulement	Débitmètre refoulement	1024292344	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	29/09/16	29/09/2016 17:21:08-MATHIEU GUILHEM-Ok .
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1024292341	Contrôle annuel réglementaire CEREG.	29/09/16	29/09/2016 17:21:07-MATHIEU GUILHEM-OK.RAS.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1024404096	Arrêt des pompes pour pas noyer salaison	13/10/16	14/10/2016 19:32:02-NAVONE GUILHEM-Gros orage
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1024404097	Poste disjoncté suite orage	13/10/16	14/10/2016 19:32:02-NAVONE GUILHEM-Quand les deux pompes tournent en même temps trop longtemps le disjoncteur principal disjoncte. Il faudrait peut être le changer et prendre un abonnement plus grand..
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024398294	Contrôle suite inondation	14/10/16	15/10/2016 08:57:41-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste suite inondation
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1024505040	Remettre le schéma situé dans bureau équipe PR's au PR Vendargues	03/11/16	03/11/2016 19:33:22-GATTOUSSI EDDY-Inutile de faire un ordre d'intervention pour si peu
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Cuve	Cuve	1024809091	livraison 12.5T de nutriox avec yara	13/12/16	13/12/2016 15:24:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-12t5
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Cuve	Cuve	1025016718	Livraison de 14.5T de nutriox avec Yara	05/01/17	05/01/2017 12:24:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Cuve	Cuve	1025091513	Contrôle et recalage sonde niveau réactif	11/01/17	11/01/2017 20:38:55-GATTOUSSI EDDY-Ras
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1025172271	250 ml antigel.	17/01/17	17/01/2017 18:24:22-MATHIEU GUILHEM-Nettoyage et 250 ml antigel.
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1025172272	Simulation 250 ml.	17/01/17	17/01/2017 18:24:23-MATHIEU GUILHEM-250 ml. OK. RAS.
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1025180214	Simulation du 17 janvier non valide. (250 ml)	18/01/17	18/01/2017 17:26:50-MATHIEU GUILHEM-Nettoyage de la parie inférieure de la balance, simulation avec 250 ml, vérification de la valeur dans le Sofrel OK .
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pompe Doseuse 1	Pompe doseuse 1	1025169795	Arrêt injection suite gel	19/01/17	19/01/2017 18:24:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Cuve	Cuve	1025172807	Mettre en place cadenas sur dépotage	22/01/17	
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Ballon anti-bélier	Ballon Anti-Bélier	1025218611	Maintenance ballon anti-bélier	23/01/17	25/01/2017 12:18:48-LAYDET KEVIN-Ballon ok Crépine et vessie nettoyé et remis en pression
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Ballon anti-bélier	Ballon Anti-Bélier	1025218611	Maintenance ballon anti-bélier	24/01/17	25/01/2017 12:18:48-LAYDET KEVIN-Ballon ok Crépine et vessie nettoyé et remis en pression
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Douche / Rince-Ceil	Douche et Rince-Ceil	1025218612	Remplacer et calorifier la vanne d'arrêt douche sécurité et déplacement douche	24/01/17	25/01/2017 12:18:48-LAYDET KEVIN-Fabrication capot et isolation
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Ballon anti-bélier	Ballon Anti-Bélier	1025218611	Maintenance ballon anti-bélier	25/01/17	25/01/2017 12:18:48-LAYDET KEVIN-Ballon ok Crépine et vessie nettoyé et remis en pression
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025238424	stocker la pompe des Prés pour chantier vendargues	27/01/17	27/01/2017 15:24:49-LABEAUME THIERRY-Stockage pompe les prés bangar millénaire.
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1025261027	nettoyage armoire électrique pompes(rat sur jeu de barre sectionneur), nutriox e	30/01/17	30/01/2017 19:08:20-DUQUESNE CHRISTOPHE- Nettoyage armoire, toile, nitrate, schéma à jour. Lavabo nettoyé
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025261040	Commander la pièce de raccordement manche noire bride pompe chez MD HYDRAULIQUE	30/01/17	
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1025273772	Est-ce que le point schéma a été réalisé, pourquoi il y a encore deux schémas di	31/01/17	31/01/2017 19:16:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pas terminé
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025273981	Travaux mise en place pompes secours dans chambre d'arrivée	31/01/17	31/01/2017 19:16:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en place pompe dans chambre de vannes contrôle schéma et coeorence armoire à poursuivre
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025278123	Pomper et nettoyage chambre d'arrivée	31/01/17	
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025261069	Préparer la pompe sur camion pour mise en place demain	31/01/17	31/01/2017 19:21:01-LABEAUME THIERRY-Récup coude90; 150/200 à tourney Pour chantier Vendargues.charcement pompe
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025273781	Préparation hydraulique,mise en place pompe dans chambre arrivée et cablage	31/01/17	
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025279972	Travaux préparation raccordement pompe secours dans arrivée	02/02/17	07/02/2017 13:11:31-LABEAUME THIERRY-Déjà rempli dans arrivée
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025261030	préparer des colliers pour fixation refoulement au sol,récupérer les pied droit	02/02/17	02/02/2017 11:17:17-LABEAUME THIERRY-Récup étais dans chambre de vanne.préparation Futur chantier.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025273776	Préparation hydraulique,mise en place pompe dans chambre arrivée et cablage	02/02/17	07/02/2017 13:11:29-LABEAUME THIERRY-Déjà rempli dans arrivée
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025279972	Travaux préparation raccordement pompe secours dans arrivée	03/02/17	07/02/2017 13:11:31-LABEAUME THIERRY-Déjà rempli dans arrivée
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Ouvrage de Stockage 1	Cuve 1	1025317168	préparer un pulvérisateur pour eau de javel lors du nettoyage SOMES	06/02/17	

VENDARGUES - PR VENDARGUES	Ouvrage de Stockage 1	Cuve 1	1025331336	Récupérer de la javel pour pulvériser dans la cuve	07/02/17	
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025317304	Faire point manche noire refoulement provisoire, prévoir tiges d'arrêt crochets d	07/02/17	07/02/2017 17:07:47-LAYDET KEVIN-Pose manche et raccord boxer et fixation pour préparation.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025317266	Récupérer pièce cder chez MD hydraulique	07/02/17	07/02/2017 17:07:47-LAYDET KEVIN-Récupéré et
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025353344	Inter d'itie, Point photos après nettoyage SOMES et démontage matériel dans cu	09/02/17	09/02/2017 10:12:01-DEHOUGH JEROME-cuve, chambre de vanne nickel, résine cloquée à des endroits, pelles dans chaque pompe à voir lors du démarrage chantier, pompage provisoire correct, vu avec technicien COFEX pour clé et disjoncteur différentiel à mettre dans armoire
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Ouvrage de Stockage 1	Cuve 1	1025317441	pulvériser de l'eau javalisée sur les parois du PR	09/02/17	09/02/2017 15:05:20-LABEAUME THIERRY-Pulvérisation javel.
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pompe de Relèvement 1	Pompe 1	1025317341	Test rotation P1 suite arrêtée depuis longtemps	09/02/17	09/02/2017 15:05:19-LABEAUME THIERRY-Branchemet pompe chantier essais= ok
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025317333	Récupérer la pièce sur pied d'assise P2 pour pompe chambre d'arrivée	09/02/17	09/02/2017 15:05:19-LAYDET KEVIN-Ok
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025317339	mise en service Pompe dans chambre arrivée sur refoulement de chantier	09/02/17	09/02/2017 15:05:19-LAYDET KEVIN-Ok
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025353517	Consolider le refoulement provisoire, mettre en place un disjoncteur différentiel	09/02/17	09/02/2017 17:06:33-LABEAUME THIERRY-Mise en place disjoncteur différentiel après achat, reprise rideau métallique, réglage de celui ci.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025317318	Nettoyage cuve, chambre d'arrivée et chambre de vanne par SOMES, pulvériser de l'	09/02/17	09/02/2017 15:05:19-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve+arrivée+ chambre de Vannes + débitmètre.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025424325	Contrôle chantier découpe dalles arrivées par COFEX	15/02/17	15/02/2017 19:06:57-DEHOUGH JEROME-Point photos , l'entreprise demande à ce que l'on mette en place deux ballons pendant une semaine, ce sera fait demain
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025458591	point reprise infiltration par COFEX	17/02/17	17/02/2017 18:27:04-DEHOUGH JEROME-Toujours un écoulement important à suivre, prise photos et film
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Ouvrage de Stockage 1	Cuve 1	1025460508	Récupérer les deux ballons dans arrivées	22/02/17	22/02/2017 18:18:26-LAYDET KEVIN-Laisser sur site et reconfiguré
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025509668	Point chantier réhabilitation mur arrivée	24/02/17	24/02/2017 19:06:52-DEHOUGH JEROME-Pas de fuite , plus d'échafaudage dans la cuve, prise photos
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025545455	Point chantier de réhabilitation hydraulique du PR le mercredi 01 mars 2017	02/03/17	02/03/2017 12:21:27-DEHOUGH JEROME-démontage des clapets, vannes et adaptateurs
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025557887	Point travaux démontage équipements hydrauliques par Hydraulia	03/03/17	03/03/2017 19:16:35-DEHOUGH JEROME-Démontage en cours , clapets, vannes, adaptateurs, collecteur principal et refoulement de chaque pompe démontés , prise photos
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1025564648	défaut P3 et niv d'appel	06/03/17	06/03/2017 18:27:55-DEHOUGH JEROME-le démarreur affiche une alarme etf qui clignote, pb extérieur ?, relance mais même pb, démontage P3 avec camion neuve. BAS relance rk???
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1025574423	Défaut pompe p3	07/03/17	07/03/2017 14:21:40-LABEAUME THIERRY-Dem /rem pompe p3 suite appel Jérôme dehouch.